



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

B3J 1T3

Halifax

Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

B3J 3C9

Halifax

Nova Scot

Title - Sujet Holland West Cooling Extension	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-181387/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-18-1387	Date 2017-11-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-110-5661	
File No. - N° de dossier PWA-7-78081 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-07	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Collier (PWA), Susan	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa110
Telephone No. - N° de téléphone (902) 401-3352 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 003 is being raised to answer a question from a potential bidder as follows;

Question 1:

In addendum 2 reference 2.7 Duct Insulation:

The spec now calls up insulation on all concealed air conditioned supply ducts “where indicated” and for exposed air conditioned ducts within mechanical rooms “where indicated”.

At the site visit in the mechanical rooms there is existing S/A ductwork not insulated but not shown as new on the plans, please clarify if I should allow insulation for that ductwork or if “where indicated” only refers to the new ducts shown on the plan. Please clarify if I should allow insulation on the pre-existing ductwork in the office spaces and through the chases on the plans or if I should just be allowing insulation on the new.

Answer 1:

Insulation is only required on new duct work.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.