



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving Public Works and Government**  
**Services Canada/Réception des soumissions Travaux**  
**publics et Services gouvernementaux Canada**  
**Room 100,**  
**167 Lombard Ave.**  
**Winnipeg**  
**Manitoba**  
**R3B 0T6**  
**Bid Fax: (204) 983-0338**

## **SOLICITATION AMENDMENT**

## **MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada -  
Western Region  
Room 100,  
167 Lombard Ave.  
Winnipeg  
Manitoba  
R3B 0T6

<b>Title - Sujet</b> Kitchen Reno. & Shower Construction	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EV385-180924/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 006
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> CSC-EV385-180924	<b>Date</b> 2017-11-07
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWZ-117-10341	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWZ-7-40079 (117)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-11-15</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Central Standard Time CST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Holt, Judy	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwz117
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (306) 241-6148 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EV385-180924/A

Amd. No. - N° de la modif.  
006

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwz117

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
EV385-180924/A

File No. - N° du dossier  
PWZ-7-40079

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

## **AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES**

**Amendement 006 pour sollicitation numéro EV385-180924/A est publiée pour les éléments suivants:**

- 1. Voir la modification No 2 attaché à  
« dsp\_construction\_EV385-180924\_Addendum 2\_Shower»  
« dsp\_construction\_EV385-180924\_Addendum 2\_Kitchen»**

*Si votre soumission nous a déjà été transmise et que vous souhaitez la réviser, vos révisions doivent être reçues par l'Unité de réception des soumissions avant la date de clôture. Le numéro de soumission ainsi que la date de clôture doivent être clairement indiqués.*

**FIN D'AMENDMENT 006**

**Part 1 General**

**1.1 ADDENDUM FORM**

- .1 The following changes in the Tender Documents are effective IMMEDIATELY. This addendum will form part of the Contract Documents.

**1.2 APPROVAL OF ADDITIONAL PRODUCTS/SYSTEMS**

- .1 DRAWING E1 – LUMINAIRE SCHEDULE

- .1 **Add** the following Acceptable Products/Systems

Type	Manufacturer	Item
C	Visioneering Corp	VRIS-35251X4B/B-LED835078UNV- P13/P08-C29 4' long 1' wide, 3500k 120v .125 acrylic polycarb as well non dimm. wet location

**1.3 CLARIFICATION**

- .1 **Question:** Can the epoxy counter in the shower room be 32mm thick in lieu of 40mm thick as 40mm does not seem to be available? Also can we confirm that black will be the colour for this counter?

**Response:** Epoxy counter in shower room can be 32mm thick in lieu of 40mm. Black colour is acceptable.

END OF ADDENDUM NO. 2

**Part 1 General**

**1.1 ADDENDUM FORM**

- .1 The following changes in the Tender Documents are effective IMMEDIATELY. This addendum will form part of the Contract Documents.

**1.2 APPROVAL OF ADDITIONAL PRODUCTS/SYSTEMS**

.1 DRAWING E2 - SCHEDULE

- .1 **Add** the following Acceptable Products/Systems

Type	Manufacturer	Item
A	Visioneering Corp	LRTG2X2-LED835K037LUNV x2 LED Troffer, 3500k, 3700lm, 120-277v, 0-10v Dimming

**1.3 DRAWINGS**

.1 DRAWING E2

- .1 **Revise** Keynote No. 17 to read:  
All voice and data cabling to be supplied and installed by SSC. Provide pull string in all voice and data outlets as noted on plan.

**1.4 CLARIFICATION**

- .1 **Question:** Are mechanical and electrical contractors responsible for the disconnect/reconnect of the dishwasher, or will this be taken care of by RPC Facilities staff?

**Response:** See Keynote No.6 / A1. Contractor is responsible to disconnect and reconnect the dishwasher as well as any other plumbing or electrical related work.

- .2 **Question:** There is a stainless steel railing in the servery that is not shown on the tender drawings, is this to be demolished?

**Response:** Existing railing to be demolished.

- .3 **Question:** Is this project to be treated as construction within a health facility (I.E. Infection Control Measures required)?

**Response:** This is not to be considered construction within a health facility.