



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa  
Salle 9W087, 9<sup>e</sup> étage  
200, rue Kent  
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

**Mercredi le 8 Novembre 2017**

## **ADDENDA n° 1**

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-170237**

Titre : **Reconstruction de la rampe de mise à l'eau, Havre de pêche de Millerand**

Lieux des travaux : **Îles-de-la-Madeleine (Québec)**

Date de clôture : **Mardi le 14 Novembre 2017 @ 14 h 00 (HNE)**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée à soumissionner, cet **addenda numéro 1** est pour informer les soumissionnaires éventuels des modifications suivantes et/ou les réponses aux questions reçu :

## **QUESTIONS & RÉPONSES**

**1. Question d'un soumissionnaire:**

À quelle distance les joints d'expansion sont-ils et quel est le matériel utilisé?

**Réponse 01 du MPO:**

Faire un trait de scie longitudinal au centre et des traits de scie transversaux au 6 ml c/c. Utiliser un scellant élastomère de type SIKAFLEX ou produit équivalent.



**2. Question d'un soumissionnaire:**

Est-ce que l'acier armature est galvanisé ou non galvanisé?

**Réponse 02 du MPO:**

Non galvanisé

**3. Question d'un soumissionnaire:**

Il est mentionné au devis section 01 11 00 page 5 que le plâtrage de plastique recyclé est fournis par le représentant du ministère : Auriez- vous un dessin technique de ce produit, aucun détail n'est montré au plan, cela nous aiderais à comprendre la pose de ce matériaux.

**Réponse 03 du MPO:**

Il s'agit d'un produit de la compagnie REPLAST fait de plastique recyclé et dont les dimensions réelles sont: 3-3/8" x 5-3/8" x 144"

<http://www.produitsreplast.com/fr/materiaux/103-madrier-4x6/fiche.html>

**4. Question d'un soumissionnaire:**

Sur le dessin 02 coupe A : l'Échelle qui est indiqué 1 : 50 ne semble pas correspondre au dessin.

**Réponse 04 du MPO:**

Vrai- utiliser les cotes indiquées. Ne pas prendre de mesures sur les plans en raison de la distorsion entre le format original du plan et le format d'impression.

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.

Cordialement,

**Lynda Coulombe**

**Consultante d'approvisionnement et de contrats**

**Services du matériel et des acquisitions d'Ottawa**

**Opérations financières et Gestion du Matériel**

**Pêches et Océans Canada**

**200 rue Kent, 9ième étage, Poste 9W087**

**Ottawa, ON K1A 0E6**

**Téléphone: (613) 993-2839**

**Courriel: [Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca)**