



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Bid Fax: 902-426-1775

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Title-Sujet Remplacement du toit de l'immeuble administratif au parc national Kejimikujik.		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-17-5111/A		Amendment No./N° de modification de l'invitation 001
Client Ref. No. - No. de réf du client.		Date: November 9, 2017
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-17-00801216		
Solicitation Closes:		
at - à 02:00 PM	on - le November 14, 2017	Time Zone - Fuseau horaire AST - HNA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/>	Destination: <input checked="" type="checkbox"/>	Other-Autre: <input type="checkbox"/>
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Tanya Allen – tanya.allen@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone (902) 426-7543		Fax No. - No de FAX: (902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein – Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Modification 001

1.0 À l'Annexe A Formulaire D'établissement Des Prix

Supprimer : L'annexe A dans son intégralité.

2.0 Questions et Réponses

Q1: Specification Section 07 61 00, 2.6 Sheet Metal Materials: Is Heritage Series standing seam roof for Ideal Roofing an acceptable alternate for this project?

R1: Yes, this product is acceptable.

Toutes les autres conditions demeurent inchangées.
