



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet Mooring Container	
Solicitation No. - N° de l'invitation F5956-170141/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client F5956-17-0141	Date 2017-11-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-321-5664	
File No. - N° de dossier PWA-7-78055 (321)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-27	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Baurin (PWA), Bruno	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa321
Telephone No. - N° de téléphone (902) 402-6891 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Contract No. - N° de l'invitation

F5956-170141/001/HAL

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

PWA321

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F5956-170141

File No. - N° du dossier

PWA-7-78055

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

LA MODIFICATION #003 VISE À RÉPONDRE AUX QUESTIONS

Question #1

Quel est l'épaisseur de l'isolation pour les murs, dessous du plancher et du plafond?

Réponse #1

Il est préféré d'avoir aux moins de 2.5 pouces sur les murs et le plafond, aussi, aux moins de 4 pouces sous le plancher.

Question #2

Quel grosseur d'Unistrut doit-on installer et de quel type (alu, galvanisé ou S/S)?

Réponse #2

C'est nécessaire d'utiliser d'Unistrut 1-5/8 pouces en acier inoxydable. Ça gardes l'Unistrut au même niveau du mur.

Question #3

En arrière du plywood 5/8, quel type de stud doit-on installer? Bois ou acier?

Réponse #3

C'est nécessaire d'utiliser des studs en bois. 2 pouces x 3 pouces

***TOUTES LES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.**