



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet RISO - Electrical Services		
Solicitation No. - N° de l'invitation W6837-180567/A		Date 2017-11-17
Client Reference No. - N° de référence du client W6837-180567		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier PWY-7-40221 (031)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-031-8219		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2017-10-25
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-27		Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Leung, Janie		Buyer Id - Id de l'acheteur pwy031
Telephone No. - N° de téléphone (778) 919-3273 ()		FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DND - CFB Esquimalt - Nanaimo & Nanoose, BC		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

This amendment #001 is raised to address questions.

Questions and Answers

Q1: Under Appendix 4, Mandatory Technical Criteria page 26, Company must have a qualified Class A journeyman electrician with a minimum of 5 years experience on site for all high voltage work.

Is a 26 year electrician with overall 5 years experience in high voltage, who has only held an unrestricted FSR class A certificate for 1 year comply with this SOA?

A1: If the individual has 5 years experience on high voltage while certified as a Class A journeyman then yes. Class A FSR certificate is a separate certification allowing them to draw a high voltage permit.

All other terms and conditions remain unchanged.