



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet UPS Battery	
Solicitation No. - N° de l'invitation EQ754-181016/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EQ754-18-1016	Date 2017-11-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-690-7295	
File No. - N° de dossier KIN-7-48080 (690)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-29	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rider, Kim (Buyer)	Buyer Id - Id de l'acheteur kin690
Telephone No. - N° de téléphone (613) 545-8739 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 003 piles UPS, en résine est apportée pour la raison suivante :

- 1. Transmettre les réponses de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à des questions posées par les soumissionnaires.**
-

Q1. Qui doit voir à l'élimination des piles?

R1. Il revient au fournisseur de se départir des piles.

Q2. Une fois les piles reçues, quand commencera l'installation?

R2. L'installation se fera , entre 8 h et 18 h la fin de semaine. Comme il existe certaines restrictions relatives aux livraisons, la livraison peut être effectuée du lundi aux vendredi après 18 h; il faut convenir d'un temps avec le gestionnaire de l'immeuble.

Q3. L'installation vise-t-elle un seul édifice? Dans l'affirmative, combien d'étages sont visés?

R3. L'installation vise seulement le 22^e étage au 121, rue King West.

Q4. Dans quels dispositifs d'alimentation sans coupure devons-nous installer les piles?

R4. Un dispositif Powerware 9355 30 KVA, numéro de série : BG192KXX02; 144 batteries de 120w chaque et 108 batteries de 34w.

Q5. Où se trouvent les dispositifs d'alimentation sans coupure?

R5. Dans la salle des serveurs au 22^e étage de l'édifice au 121, rue King West.

Q6. De quel dispositif d'alimentation sans coupure devons-nous remplacer les piles?

R6. Le fournisseur remplacera les piles du dispositif 9355 30KVA.

LES AUTRES MODALITÉS DU PRÉSENT APPEL D'OFFRES RESTENT INCHANGÉES.

Si vous avez déjà soumis votre offre et que vous souhaitez la réviser, veuillez envoyer votre modification par télécopieur de manière à ce qu'elle parvienne au lieu de réception des soumissions avant la date de clôture. Le numéro de l'invitation à soumissionner et la date de clôture doivent figurer sur la première page de votre télécopie.