

A detail no.
no. du detail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

drawing dessin

ÉLECTRIQUE / *ELECTRICAL*
 ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE
LIGHTING & FIRE ALARM
 NIVEAU C (SUD) / LEVEL C (SOUTH)
 NOUVEAU / *NEW LAYOUT*

E-121

1- LORSQU'UN CONDUIT PASSE À DEUX MÈTRES AU MOINS D'UNE ZONE DE TRAVAUX DE STRUCTURE, PRÉVOIR LE CONTOURNEMENT DE LA ZONE POUR GARDER LE CIRCUIT D'ALARME INCENDIE ACTIF. RE-CERTIFIER LE SYSTÈME POUR LE GARDER OPÉRATIONNEL.

WHEN CONDUITS PASSES AT 2 METERS OF LESS FROM THE STRUCTURAL WORK ZONE, PROVIDE A BYPASS OF THE ZONE TO KEEP THE FIRE ALARM CIRCUIT ACTIVE. RE-CERTIFY THE SYSTEM TO KEEP IT OPERATIONEL.

1 MRA POUR LE DÉMARRAGE ET L'ARRÊT DE ÉQUIPEMENT EN QUESTION PAR LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE.
MRA FOR STARTING AND STOPPING THE SPECIFIED EQUIPMENT BY THE FIRE ALARM SYSTEM.

