

LÉGENDE TRAVAUX DE STRUCTURE :
LEGEND FOR STRUCTURAL WORK :

- 1- FOURNIR UN CÂBLAGE #10AWG POUR LES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE 20 (BH-03-1) ET 3 (UBH-03-1).
PROVIDE #10AWG WIRING FOR LIGHTING CIRCUITS 20 (BH-03-1) AND 3 (UBH-03-1).
- 2- FOURNIR UN CÂBLAGE #8AWG POUR LES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE 21, 22, 23, 24 (BH-03-1), 1 ET 2 (UBH-03-1).
PROVIDE #8AWG WIRING FOR LIGHTING CIRCUITS 21, 22, 23, 24 (BH-03-1), 1 AND 2 (UBH-03-1).
- 1- LORSQU'UN CONDUIT PASSE À DEUX MÈTRES AU MOINS D'UNE ZONE DE TRAVAUX DE STRUCTURE, PRÉVOIR LE CONTOURNEMENT DE LA ZONE POUR GARDER LE CIRCUIT D'ALARME INCENDIE ACTIF. RE-CERTIFIER LE SYSTÈME POUR LE GARDER OPERATIONNEL.
WHEN CONDUITS PASSES AT 2 METERS OF LESS FROM THE STRUCTURAL WORK ZONE, PROVIDE A BYPASS OF THE ZONE TO KEEP THE FIRE ALARM CIRCUIT ACTIVE. RECERTIFY THE SYSTEM TO KEEP IT OPERATIONNEL.

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):
GENERAL NOTE(S)

- 1- MRA POUR LE DÉMARRAGE ET L'ARRÊT DE ÉQUIPEMENT EN QUESTION PAR LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE.
MRA FOR STARTING AND STOPPING THE SPECIFIED EQUIPMENT BY THE FIRE ALARM SYSTEM.
- 2- MRA POUR VAZ-001-SEC POUR LE DÉSENFUMAGE, BRANCHE SUR LE PANNEAU D'ALARME INCENDIE.
MRA FOR VAZ-001-SEC FOR SMOKE EXHAUST. CONNECTED TO THE FIRE ALARM PANEL.

IDENTIFICATION(S):
IDENTIFICATION(S):

- 1- MRA POUR LE DÉMARRAGE ET L'ARRÊT DE ÉQUIPEMENT EN QUESTION PAR LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE.
MRA FOR STARTING AND STOPPING THE SPECIFIED EQUIPMENT BY THE FIRE ALARM SYSTEM.
- 2- MRA POUR VAZ-001-SEC POUR LE DÉSENFUMAGE, BRANCHE SUR LE PANNEAU D'ALARME INCENDIE.
MRA FOR VAZ-001-SEC FOR SMOKE EXHAUST. CONNECTED TO THE FIRE ALARM PANEL.

Canada

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Real Property Branch
Direction générale des biens immobiliers

PAGEAU MOREL
www.pageaumorel.com
Gatineau 7232-006-00

PLAN CLÉ

STATIONNEMENT HOTEL CROWN PLAZA
RUE DES OUTAOUAIS

RUE WELLINGTON

C - NORD OUEST
C - NORD EST
C - SUD OUEST
C - SUD EST

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the Departmental Representative of all discrepancies.

1	RS4 - ADDENDUM # 02 RS4 - ADDENDUM # 02	17-11-15
0	RS4 - ENMS POUR APPEL D'OFFRES RS4 - ISSUED FOR TENDER	17-10-11

revisions	description	date
A	detail no.	A
C	location drawing no.	B
	sur dessin no.	C
	C drawing no.	

project

LES TERRASSES DE LA CHAUDIERE (LTDLC)
Régénération de Garage Souterrain
Underground Garage Rehabilitation
6 RUE MONTCALM, GATINEAU, QUEBEC

drawing

ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL
ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE
LIGHTING & FIRE ALARM
NIVEAU C (NORD) / LEVEL C (NORTH)
NOUVEAU / NEW LAYOUT

Designed By P. CATELLIER
Date
Drawn By P. CANTIN
Date
Reviewed By G. COLLADOS
Date
Approved By P. CATELLIER
Date
Tender
Project Manager YVAN LEDUC
Project no.
R.061511.318
Drawing no.
E-120