

Projet/Project PWGCS R.061511.318
Panneau/Panel BH-03-1
Révision/Revision 1
Location: C-C1
Alimenté par/Fed from T-04-1 Alim./Feeder Refer to / Voir E-002

CIRCULATION		
To	INIT.	DATE

Panel Rating: Refer to / Voir E-002

Voltage & Phase																
<div><div><div>● 120/208Y-3Ø</div><div>○ 120/240Δ</div><div>○ 277/480</div></div><div><div>○ 208Y-3Ø</div><div>○ 240Δ</div><div>○ Autre</div></div><div><div>○ 347/600Y-3Ø</div><div>○ 600Y-3Ø</div></div></div>																
Rev	#	Description	Brk	P.	A		B		C		P.	Brk	Description	#	Rev	
	1	PRISE OUTLET	15 A	1	360	360					1	15 A	PRISE OUTLET	2		
	3	PRISE OUTLET	15 A	1			240	240			1	15 A	PRISE OUTLET	4		
	5	PRISE OUTLET	15 A	1					480	150	1	15 A	PRISE OUTLET	6		
	7	PRISE OUTLET	15 A	1	800	864					1	15 A	***POMPE DE SOUTIEN JOCKEY PUMP	8		
	9	PRISE OUTLET	15A	1			240	1440			1	15 A	***TUYAU D'EAU CHAUFFAGE HEATER WATER PIPE	10		
	11	VE3-003-SOC	15A	1					120	1440	1	15 A	***TUYAU D'EAU CHAUFFAGE HEATER WATER PIPE	12		
	13	CP3-PIS-SEB	15 A	1	528						1	15 A	LIBRE SPARE	14		
	15	OPERATEUR DE PORTES DOOR OPERATOR	15 A	1			500				1	15 A	LIBRE SPARE	16		
	17	PRISE SALLE MÉCANIQUE NORD OUTLET NORTH MECHANICAL ROOM	15 A	1					150		1	15 A	LIBRE SPARE	18		
	19	ÉCLAIRAGE NIVEAU C LIGHTING LEVEL C	15 A	1	693	847					1	15 A	ÉCLAIRAGE NIVEAU C LIGHTING LEVEL C	20		
	21	ÉCLAIRAGE NIVEAU C LIGHTING LEVEL C	15 A	1			770	693			1	15 A	ÉCLAIRAGE NIVEAU C LIGHTING LEVEL C	22		
	23	ÉCLAIRAGE NIVEAU C LIGHTING LEVEL C	15 A	1					693	847	1	15 A	ÉCLAIRAGE NIVEAU C LIGHTING LEVEL C	24		
	25	FUTURE STATION NETTOYAGE YEUX NIVEAU C NORD ⁽¹⁾ FUTUR EYE WASH STATION LEVEL C NORTH ⁽¹⁾	50A	2	4320								ESPACE SPACE	26		
	27	-	50A	-			4320	4320			2	50A	⁽¹⁾ FUTURE STATION NETTOYAGE YEUX NIVEAU C SUD ⁽¹⁾ FUTUR EYE WASH STATION LEVEL C SOUTH	28		
	29	ESPACE SPACE								4320	-	50A	-	30		
	31	ESPACE SPACE											ESPACE SPACE	32		
	33	ESPACE SPACE											ESPACE SPACE	34		
	35	ESPACE SPACE											ESPACE SPACE	36		
Charge totale / Total load					8772 VA		12763 VA		8200 VA							
					73 A		106 A		68 A							

Notes: *** Circuit, provenant d'un panneau retiré, qui a été intercepté pour rebranchement / Circuit, from removed panel, that has been intercepted for reconnection
(1) Breaker has to stay closed / Le disjoncteur doit rester fermé