

Projet/ProjectPWGCS R.061511.318

Panneau/PanelBH-02-1

Révision/Revision1

Location:BC-1

Alimenté par/ Fed fromT-02-1

Alim./FeederRefer to / Voir E-002

CIRCULATION		
To	INIT.	DATE

Panel Rating: Refer to / Voir E-002

Voltage & Phase			Main Breaker / Disjoncteur principal 100A												
<div><div><div></div><div>120/208Y-3Ø</div></div><div><div></div><div>120/240Δ</div></div><div><div></div><div>277/480</div></div><div><div></div><div>208Y-3Ø</div></div><div><div></div><div>240Δ</div></div><div><div></div><div>Autre</div></div><div><div></div><div>347/600Y-3Ø</div></div><div><div></div><div>600Y-3Ø</div></div></div>															
Rev	#	Description	Brk	P.	A		B		C		P.	Brk	Description	#	Rev
	1	PRISES STATIONNEMENT PARKING AREA OUTLET	15 A	1	240	360					1	15 A	PRISES STATIONNEMENT PARKING AREA OUTLET	2	
	3	PRISES STATIONNEMENT PARKING AREA OUTLET	15 A	1			150	360			1	15 A	PRISES STATIONNEMENT PARKING AREA OUTLET	4	
	5	PRISES STATIONNEMENT PARKING AREA OUTLET	15 A	1					240	240	1	15 A	PRISES STATIONNEMENT PARKING AREA OUTLET	6	
	7	PRISES STATIONNEMENT PARKING AREA OUTLET	15 A	1	800	360					1	15 A	PRISES STATIONNEMENT PARKING AREA OUTLET	8	
	9	VE2-003-SOB	15 A	1			400	1500			1	15 A	CHAUFFAGE SALLE ÉLECTRIQUE C-C1 (BB-1) ELECTRICAL ROOM C-C1 HEATING (BB-1)	10	
	11	OPERATEUR DE PORTES DOOR OPERATOR	15 A	1					500	750	2	15 A	CHAUFFAGE SALLE ÉLECTRIQUE B-C1 (UH-2) ELECTRICAL ROOM B-C1 HEATING (UH-2)	12	
	13	PRISES SALLES ÉLECTRO-MÉCANIQUES OUTLET ELECTRICAL/MECHANICAL ROOMS	15 A	1	720	750					-	-	-	14	
	15	VE6-003-SEB	15 A	1							1	15 A	LIBRE SPARE	16	
	17	LIBRE SPARE	15 A	1							1	15 A	LIBRE SPARE	18	
	19	ÉCLAIRAGE NIVEAU B LIGHTING LEVEL B	15 A	1	847	873					1	15 A	ÉCLAIRAGE NIVEAU B LIGHTING LEVEL B	20	
	21	ÉCLAIRAGE NIVEAU B LIGHTING LEVEL B	15 A	1			847	798			1	15 A	ÉCLAIRAGE NIVEAU B LIGHTING LEVEL B	22	
	23	ÉCLAIRAGE NIVEAU B LIGHTING LEVEL B	15 A	1					693	753	1	15 A	ÉCLAIRAGE NIVEAU B LIGHTING LEVEL B	24	
Total Load					4950 VA		4055 VA		3176 VA						
					41 A		34 A		26 A						

Notes: