



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Fire Protection System Installation	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1571-175049/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F1571-175049	Date 2017-11-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-028-8226	
File No. - N° de dossier PWY-7-40226 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-30	
Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lam (PWY), Tian	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy028
Telephone No. - N° de téléphone (604) 363-7968 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO - Bella Bella Small Craft Harbour - Bella Bella, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1571-175049/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy028

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier CCC No./N°

CCC - FMS No./N° VME

The Solicitation Amendment 001 is raised to issue Addendum 001.

Please find Addendum 001 herein.

All other terms and conditions remain unchanged.

**Bella Bella (Martin's Cove) Harbour, Fire Protection System Installation– 2017
Addendum 001**

*The following changes / clarifications in the tender documents are effective immediately.
This Addendum will form part of the Contract Documents.*

Response to Bidders' Inquiries:

Please find below a response to bidder's inquiries received to date.

- 1. Does the fire department connection exist on the dock by the bottom of the gangway, and if not where is it?**

Answer:

Drawing number "FP1 OF 4" shows the location of the fire department connection is located on the float.

Drawing number "FP2 OF 4" also shows the location of the fire department connection. Refer to the legend on the drawing and please recognize that the schematic component symbols are not to scale.

- 2. Could you confirm that we are laying the pipes under the decking on the floats?**

Answer:

Yes, the fire line pipes are to be installed under the decking of the floats. Please refer to the attached reference drawings for typical details of the float construction at the Bella Bella (Martin's Cove) Harbour.

END OF ADDENDUM 001