



Centre des approvisionnements  
Services du matériel et des acquisitions  
200 rue Kent, Poste 9W088  
Ottawa, Ontario  
K1A 0E6

Le 28 novembre 2017

**Sujet :** Avis d'Appel d'Offre: FP802-170233

**Titre :** Mise à niveau de l'infrastructure – Cours inférieure de la rivière  
Terra Nova

**Lieu des travaux:** Rivière Terra Nova, Terre-Neuve-et-Labrador

**Pêches et Océans Canada**

<b>Date de clôture :</b>	<b>Mardi le 5 décembre 2017</b>
<b>Heure de fermeture des soumissions :</b>	<b>14 h 00 (HNE)</b>
<b>Numéro de l'appel d'offres :</b>	<b>FP802-170233</b>

**ADDENDA: No. 2**

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda (#2) est publié ici-bas.

---

**\*\* S'IL VOUS PLAÎT NOTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À CET APPEL D'OFFRES \*\***

**1. S'il vous plaît supprimer :**

Date de clôture: Mercredi le 29 novembre 2017

**2. S'il vous plaît insérer:**

Date de clôture : Mardi le 5 décembre 2017

**3. S'il vous plaît insérer:**

Le document intitulé "*Amendement aux spécifications et dessins*".



## QUESTIONS et RÉPONSES

### **Question 01 d'un soumissionnaire:**

Les panneaux solaires ne sont mentionnés nulle part dans la modernisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantités ni de spécifications relatives à cet élément, et il n'y a aucune indication de positionnement sur les dessins du hangar ou le plan du site. Veuillez confirmer si les panneaux dans les dessins doivent être réutilisés?

### **Réponse 01 du MPO:**

Conformément à la remarque 5 – Feuille C1, les panneaux solaires existants doivent être déplacés sur le nouveau hangar. Les panneaux solaires existants doivent être installés sur le toit du nouveau hangar et intégrés au nouveau système d'alimentation hors réseau.

### **Question 02 d'un soumissionnaire:**

Il n'y a aucun détail indiquant si le système d'alimentation se branchera au panneau de distribution c.a. ou à une génératrice de secours. S'il doit être branché à ces éléments, nous aurions besoin de plus de détails.

### **Réponse 02 du MPO:**

Aucune génératrice de secours. Un panneau de distribution c.a. d'au moins 4 circuits et de 60 ampères (centre de distribution) sera nécessaire dans l'immeuble à logements.

### **Question 03 d'un soumissionnaire:**

Le modèle indiqué de chauffe-eau au propane de Bosch n'est plus fabriqué. Veuillez indiquer un autre modèle.

### **Réponse 03 du MPO:**

Les chauffe-eau Bosch Pro GWH 330 sans réservoir seront également acceptés. Toutefois, l'entrepreneur doit assurer une mise à l'air adéquate, conformément aux spécifications du fabricant (ce modèle nécessite une gaine de circulation d'air de 4 po au lieu de la gaine existante de 5 po). Les fournisseurs de Terre-Neuve-et-Labrador ont confirmé la disponibilité de cet article. Il est aussi possible que d'autres fabricants offrent un produit équivalent. Des produits équivalents pourront être approuvés durant la construction, dans la mesure où ils sont comparables aux produits susmentionnés et ils conviennent à l'utilisation requise.

### **Question 04 d'un soumissionnaire:**

Si le MPO offre les services d'un hélicoptère pour une durée de 50 heures afin de déplacer les matériaux vers le site et en provenance de celui-ci, de quelle taille d'hélicoptère parle-t-on et quelle est la capacité de chargement de l'élingue? Ces renseignements sont nécessaires pour déterminer combien de voyages aller-retour seront nécessaires.

### **Réponse 04 du MPO:**

La capacité de levage est de 2 000 lb.



**Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.**

**Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.**

Veillez agréer mes salutations distinguées.

**Julie Michelle Tremblay**

Agente principale des contrats

Services du matériel et des acquisitions

[Julie.Michelle.Tremblay@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Julie.Michelle.Tremblay@dfo-mpo.gc.ca)

Téléphone 613-998-1614

Télécopieur 613-991-4545

200 rue Kent

Ottawa, ON K1A 0E6

Pêches et Océans Canada

Gouvernement du Canada

---

***ACCUSÉ DE RÉCEPTION***

**Nom de l'entreprise** \_\_\_\_\_

**Signature** \_\_\_\_\_