



Partners in excellence
1145, Lebourgneuf Blvd
Suite 300
Quebec QC G2K 2K8
CANADA

Phone : (418) 623-3373
Fax : (418) 623-3321

Changes to the bid documents listed and described below are effective immediately. This addendum will be part of the contract documents.

1.0 ELECTRICITY

1.1 Specifications – Section 01 11 00 – Summary of work

.1 In article 1.10 – Existing services 1.10.6 is canceled and replaced by:

1.10.6 Provide a temporary 800A power supply to feed the new substation from the existing substation for subsequent transfers. In addition, take note of the maximum allowed interruption times:

- Interruptions will begin at 6:00 pm and end at 6:00 am during the week or weekend.

The contractor will be required to provide two weeks notice prior to interruptions.

2.0 VENTILATION

2.1 The control company that worked in the building is "CONTRÔLE AC".

- END OF ADDENDUM No. E-01 -

CIWA



Janik Leblond, Eng.
Project manager



Partenaire de génie
1145, boulevard Lebourgneuf
Bureau 300
Québec QC G2K 2K8
CANADA

Téléphone : (418) 623-3373
Télécopieur : (418) 623-3321

Les changements apportés aux documents de soumission énumérés et décrits ci-après deviennent effectifs immédiatement. Le présent addenda fera partie des documents du contrat.

1.0 ÉLECTRICITÉ

1.1 Devis – Section 01 11 00 – Sommaire des travaux

.1 A l'article 1.10 – Services d'utilités existants le point 1.10.6 est annulé et remplacé par :

1.10.6 Fournir une alimentation 800A temporaire afin d'alimenter la nouvelle sous-station à partir de la sous-station existante afin de réaliser les transferts par la suite. De plus, prendre note des délais d'interruption maximale autorisés :

- Les interruptions devront débuter à 18 h 00 et se terminer à 6 h 00 de semaine ou fin de semaine.

L'entrepreneur devra fournir un préavis de deux semaines avant les interruptions.

2.0 VENTILATION

2.1 La compagnie de contrôle qui oeuvra dans le bâtiment est « CONTRÔLE AC ».

- FIN DE L'ADDENDA N° E-01 -



Janik Leblond, ing.
Chargeé de projet