



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This document contains a security requirement / Ce document contient une condition de sécurité

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Locat et install de la fête du Cda	
Solicitation No. - N° de l'invitation C1111-170333/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client C1111-170333	Date 2017-12-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-343-73869	
File No. - N° de dossier fg343.C1111-170333	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-01-09	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cook, Kristin	Buyer Id - Id de l'acheteur fg343
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-3452 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: 111 Wellington Street Ottawa, Ontario	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet Amendement fait partie des documents de soumission. Toutes les autres termes et conditions demeurent inchangés.

La modification 001 est émise pour les suivantes :

- A. Remplacement du titre du projet**
- B. Question et réponse du soumissionnaire**

A. Le titre du projet est modifié comme suit:

1. SUPPRIMER le titre du projet «Services de mise en place de la fête du Canada»

et;

2. REMPLACER avec le titre du projet «**Location et installation de la scène de la fête du Canada**»

A. QUESTION ET RÉPONSE

QUESTION 1 :

Il y a une unité qui correspond à la plupart des exigences, mais les planchers des aires de production ne sont pas exactement ce qui est décrit. J'aimerais avoir une approbation de l'unité afin que je puisse travailler sur une proposition pour vous.

RÉPONSE 1 :

Soumissionner tel que stipulé dans la soumission. Référez à la section 7.2

QUESTION 2 :

Our flooring system meets all of your requirements (150psf, etc.) since it has been built to exceed the building code needs but they are single layer since there is a structure that holds it and there is no hole involved. I just want to see if you will accept it as it is since it will have a major impact on the cost to double the whole floor that already meets your requirements.

RÉPONSE 2 :

La surface de plancher acceptable doit être composée de deux (2) couches de contreplaqué, la couche supérieure étant décalée de la couche inférieure. La couche supérieure doit être en

contreplaqué bon sur un côté (G1S) de 19 mm d'épaisseur ou un plancher de type standard pour l'industrie, dont une (1) couche est composée de contreplaqué G1S de 19 mm. Des trous seront pratiqués dans le plancher et des sections seront découpées ou enlevées selon les besoins de la production.