



# TENDER AMENDMENT

## RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3  
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

## Issuing Office:

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3

# MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,  
Calgary, AB T2P 3M3  
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

## Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300  
Calgary (AB) T2P 3M3

<b>Title:</b> Remplacement du toit de deux immeubles à appartements – Bloc des services d'entretien du col Rogers, parc national des Glaciers		
<b>Solicitation No.: / N° de l'invitation :</b> 5P420-17-5309/B	<b>Amendment No.: / N° de modification de l'invitation :</b> 001	<b>Date:</b> January 08, 2018  <b>Date :</b> 08 janvier 2018
<b>GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG :</b> PW-17-00809060		
<b>Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :</b>		
<b>At:</b> 02:00 PM	<b>On:</b> January 16, 2018	<b>Time Zone:</b> Pacific Standard Time (PST)
<b>À :</b> 14h00	<b>Le :</b> 16 janvier 2018	<b>Fuseau horaire :</b> Heure Standard du Pacifique (HNP)
<b>Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à :</b> Danny Ahn		
<b>Telephone No.: / N° de téléphone :</b> (403) 292-5451	<b>Fax No.: / N° de télécopieur :</b> 1-866-246-6893	<b>Email Address: / Courriel :</b> Danny.ahn@pc.gc.ca
<b>TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>		
<b>Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Address - Adresse</b>		
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Title - Titre</b>		
<b>Signature</b>		<b>Date</b>

## **Modification 01**

Cette modification a pour but de diffuser les questions et réponses. Les révisions qu'elle contient feront partie des travaux et leurs effets devront se refléter dans le prix total de la soumission. Tous les travaux devront être exécutés en conformité avec les documents contractuels.

### **A) QUESTIONS ET RÉPONSES**

**Q1** : Veuillez confirmer si le plan de toit, les détails de toit, l'information existante sur la toiture sont disponibles pour les soumissionnaires, puisque nous ne pouvons pas trouver ces renseignements dans les fichiers actuellement publiés

**R1** : Vous trouverez ci-joint des dessins et des photos de la toiture existante. En ce qui concerne les spécifications de la nouvelle couverture, veuillez consulter le devis fourni.

**Q2** : Combien de drains, d'évents et de dalots y a-t-il sur chaque bâtiment et emplacement?

**R2** : Des images des drains, des événements et des dalots sont jointes.

**Q3** : Quelle est la disposition des drains pour l'isolant en forme effilée?

**R3** : Comme l'existante. Des photos sont jointes.

**Q4** : Quelles sont la hauteur et la largeur des parapets existants?

**R4** : Voir dessins ci-joints.

**Q5** : Quelle est la hauteur de bâtiment? L'accès au toit se fait-il par échafaudage, échelle ou trappe d'accès?

**R5** : La hauteur du bâtiment est de 7 m. L'accès au toit se fera par l'échelle portable. L'entrepreneur doit fournir tous les accès.

**Q6** : Pouvez-vous fournir des photos du toit existant?

**R6** : Voir ci-joint.

**Q7** : Prévoit-on de ne pas installer de pare-vapeur?

**R7** : Le pare-vapeur fait partie du plafond et des murs.

**Q8** : Prévoit-on de fixer mécaniquement l'isolant et le platelage, les coller avec du bitume chaud ou encore avec de la mousse à faible expansion?

**R8** : L'isolant doit être fixé mécaniquement.

**Q9** : Aucun isolant précis n'est prescrit dans la section des produits. L'objectif est-il d'augmenter la valeur « R »?

**R9** : Oui, l'intention est d'augmenter la valeur R. Des produits tels que IKOTherm III doivent être utilisés.

**Q10** : Avez-vous un inspecteur de toiture pour ce projet?

**R10** : Oui.

## B) DESSINS D'ARCHITECTURE

Veuillez consulter les fichiers en pièce jointe dans le dossier *Drawings* du fichier compressé *DSP2-17-5309.zip*.

## C) IMAGES









**Toutes les autres modalités demeurent inchangées.**