



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

B3J 1T3

Halifax

Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

B3J 3C9

Halifax

Nova Scot

Title - Sujet Fender Rehabilitation Digby	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-182182/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-18-2182	Date 2018-01-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-121-5697	
File No. - N° de dossier PWA-7-78117 (121)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-01-16	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Russell (PWA), Alex	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa121
Telephone No. - N° de téléphone (902) 401-8180 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 004 is raised for the following:

Q7 Regarding the concrete specified. The mix calls for an exposure category of C1, while also specifying a maximum water cement ratio of 0.35, and 35 MPa in 28 Days. CSA A23.1-14 Table 2 states that the maximum water to cementing materials ratio for a C1 exposure is to be 0.40, not 0.35 and the strength criteria is to be 35 MPa in 56 Days, not 28. The specification also calls for a slump of 50 – 100mm. Generally, in this application the slump would exceed that specified, in order to optimize placing and finishing requirements.

A7. Revise the maximum W/C ratio to 0.4. The minimum compressive strength shall remain 35 MPa at 28 days. Alternate slumps will be considered subject to review of the concrete mix design and proposed placement method.

All other terms and conditions remain the same.