

NGCC Leim –Extincteurs portatifs

Numéro	Type/ Modèle	Classe	Endroit	Dernier test hydro
1	Poudre – 10lbs No BE-41513	4-A, 80-B,C	Cale	2012
2	Poudre – 10lbs No AW-113922	4-A, 80-B,C	Machinerie auxiliaire	2012
3	Mousse – 9L No AD-16051	3-A, 20-B	Salle des Machines Arrière de la porte et OWS	2012
4	CO2 – 10lbs No AB-945394	10-B, C	Salle des machines Pied de l'escalier	2012
5	Mousse – 9L No AD-16047	3-A, 20-B	Salle des machines Côté Bâbord	2012
6	Mousse – 9L No AC-792092	2-A, 10-B	Mess	2012
7	Chimique humide – 9L No AD-397766	1-A, K	Cuisine	2012
8	CO2 – 5lbs No AC-443276	5-B, C	Coursive entre Mess et cabine C/M	2013
9	CO2 – 10lbs No AB-603190	10-B, C	Coursive des chambres en bas	2012
10	CO2 - 10 lbs No AB-945388	10-B, C	Timonerie	2012
11	Poudre – 5lbs No BH-556480	1-A, 10-B, C	Zodiac	2012
12	Mousse – 9L No AD-16063	3-A, 20-B	Coursive chambres en bas	2012
13	CO2 - 10lbs No AB-945400	1-B, C	Laboratoire sec	2012
14	Mousse – 9L No AD-16043	3-A, 20-B	Avant de la timonerie, extérieur, bâbord	2012
SPARE	Poudre – 10lbs No BE-4 15 14	4-A, 80-B,C	Avant de la timonerie, extérieur, bâbord	2012
SPARE	Poudre – 10lbs No BE-4 15 09	4-A, 80-B,C	Avant de la timonerie, extérieur, bâbord	2012