



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Bid Fax: 902-426-1775

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Title-Sujet Water Supply System, Cape Spear Lighthouse National Historic Site		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-17-5168/A		Amendment No./N° de modification de l'invitation 004
Client Ref. No. - No. de réf du client. 1327		Date: January 12, 2018
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-17-00808390		
Solicitation Closes:		
at - à 02:00 PM	on - le January 16, 2018	Time Zone - Fuseau horaire AST - HNA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Tanya Allen – tanya.allen@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone (902) 426-7543		Fax No. - No de FAX: (902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein – Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address – Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

AMENDMENT 004

1.0 Questions

Q18 ULC-S615 standard is referenced to in the specifications. This standard is for Flammable and Combustibles Liquids, does not seem to apply to a water tank.

A18 The underground storage tank shall be suitable for containing potable water, designed and fabricated in accordance with ANSI/AWWA D120-09, and comply with NSF/ANSI 61: Drinking Water System Components – Health Effects.

Q19 Can you clarify whether the water storage tank has to be potable or not?

A19 Yes, the tank has to be suitable for Potable Water as per spec section 33 56 17 Underground Potable Water Storage Tank.

ALL OTHER TERMS AND CONDITONS REMAIN THE SAME.
