



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Bid Fax: 902-426-1775

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Title-Sujet Terrain de camping Corney Brook, système d'énergie renouvelable et système de désinfection de l'eau.		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-17-5105/B		Amendment No.:/N° de modification de l'invitation 002
Client Ref. No. - No. de réf du client.		Date: 12 janvier 2018
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-17-00809194		
Solicitation Closes:		
at - à 02:00 PM	on - le 18 janvier 2018	Time Zone - Fuseau horaire AST - HNA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Tanya Allen – tanya.allen@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone (902) 426-7543		Fax No. - No de FAX: (902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein – Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

AMENDMENT 002

1.0 Date De Clôture De L'appel D'offres

La date de clôture de l'appel d'offres no 5P201-17-5105/B est repoussée du 16 janvier 2018 au 18 janvier 2018 à 14 h, heure normal de l'Atlantique (HNA).

2.0 Questions

Q1 Le dessin A01 du plan des installations sanitaires montre la ventelle sur le mur sud, tandis que sur le dessin de la façade nord, la ventelle est installée sur les portes à deux battants sur le mur nord.

R1 *Des ventelles doivent être fournies aux deux endroits (sur les portes à deux battants sur le mur nord ainsi que sur le mur sud). Les omissions sur le dessin ont été faites par erreur.*

Q2 Y a-t-il des spécifications/dimensions pour la ventelle et le registre motorisé?

R2 *Aucun registre mécanique ou manuel n'est exigé pour les ventelles proposées. Chaque ventelle doit être en aluminium, de type stationnaire et asséchable. Aire libre d'au moins 2 pi². Cadre en aluminium extrudé, fini d'usine standard, livré avec seuil prolongé et grillage contre l'intrusion d'oiseaux ou d'insectes.*

Q3 Un débitmètre figure sur le dessin après le système d'hypochloration et avant le réservoir de stockage. À quoi sert ce débitmètre?

R3 *Le débitmètre permet d'ajuster et de calibrer la chloration en fonction du débit.*

Q4 À l'article 22 31 13 a, paragraphe .2.1 i., nos filtres de traitement de l'eau proposés portent la désignation CUL et non CSA. Cela conviendra-t-il?

R4 *Les produits de traitement de l'eau portant une désignation CUL constituent un équivalent à la désignation CSA.*

Q5 Dessin de référence MO1. Y a-t-il un diamètre précis de prévu pour la conduite reliant les équipements?

R5 *La conduite reliant les équipements peut varier selon le fournisseur final, mais nous prévoyons un diamètre de conduite type allant de 1/2 po à 1 po de diamètre.*

Q6 Référence 22 10 10 a., partie 2.2.4 (Vannes). Faut-il prévoir un clapet antiretour précis pour chaque pompe?

R6 *Les clapets antiretour doivent à tout le moins satisfaire aux normes citées.*

Q7 Article 22 42 01 a. partie 2.4 (Débitmètre) : Quel type de débitmètre est exigé? Quel type de données doivent apparaître sur l'indicateur? L'indicateur doit-il transférer des données vers un système de contrôle à logique programmable (CLP) ou vers un système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA)?

R7 *Le débitmètre doit être capable de mesurer le débit et de fournir des données relatives au débit pouvant être transférées vers un système de CLP.*

Q8 Pouvez-vous fournir des précisions au sujet du chauffage électrique?

R8 *Le présent contrat n'exige aucun chauffage électrique.*

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
