



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Bid Fax: 902-426-1775

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Title-Sujet Système d'approvisionnement en eau, lieu historique national du Phare-de-Cap-Spear		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-17-5168/A		Amendment No.:/N° de modification de l'invitation 004
Client Ref. No. - No. de réf du client. 1327		Date: 12 janvier 2018
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-17-00808390		
Solicitation Closes:		
at - à 02:00 PM	on - le 16 janvier 2018	Time Zone - Fuseau horaire AST - HNA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/>	Destination: <input checked="" type="checkbox"/>	Other-Autre: <input type="checkbox"/>
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à :		
Tanya Allen - tanya.allen@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone		Fax No. - No de FAX:
(902) 426-7543		(902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:		
See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone:	
Facsimile No. - N° de télécopieur:	
Signature	Date

AMENDMENT 004

1.0 Questions

Q18 Il y a une référence à la norme ULC-S615 au devis. Cette norme est pour des liquides inflammables et combustibles et ne semble pas s'appliquer à un réservoir d'eau.

R18 Le réservoir de stockage souterrain doit être conçu pour contenir de l'eau potable, conformément aux normes ANSI/AWWA D120-09 et NSF/ANSI 61.

Q19 Pouvez-vous préciser si le réservoir d'eau doit être potable ou non?

R19 Oui, le réservoir doit être conçu pour contenir de l'eau potable tel qu'indiqué à la section 33 56 17 du devis.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
