



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet RISO-Batteries 2V & 12V		
Solicitation No. - N° de l'invitation F3045-170065/B		Date 2018-01-15
Client Reference No. - N° de référence du client F3045-170065		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier QCN-7-40171 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-016-17310		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2018-01-10
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-02-20		Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carrier, Bertrand		Buyer Id - Id de l'acheteur qcn016
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2708 ()		FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

N° de l'invitation - Solicitation No.
F3045-170065/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
F3045-170065

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
QCN-7-40171

Id de l'acheteur - Buyer ID
QCN016
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Amendment 001 to our Solicitation, to answer some questions from the industry.

QUESTION #1:

Mandatory Technical Criteria for the 12VDC batteries.

2.4 Self-releasing safety vent at 10 psi max.

If this is not shown on the specification sheet will it be acceptable?

ANSWER #1:

Yes, it will be accepted as long as the compliance is demonstrated by the manufacturer.

A Proof of compliance is defined as a document, such as a letter issued by the manufacturer and/or brochure and/or technical literature and/or a third party test report provided by a nationally and/or internationally recognized testing facility and/or a report generated by a nationally and/or internationally recognized third party software.

QUESTION #2:

Mandatory Technical Criteria for the 12VDC batteries

Minimum operating temperatures of at least -30 ° C and + 40 ° C:

Will the minimum range of -20 to +50 C be accepted?

ANSWER #2:

No, for this procurement the minimum operating temperature cannot be modified.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.