



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6B1, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Modular X-Ray Shielded Room	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23375-180749/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 23375-180749	Date 2018-01-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPV-904-73957	
File No. - N° de dossier pv904.23375-180749	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-01-22	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Frigon, Francine	Buyer Id - Id de l'acheteur pv904
Telephone No. - N° de téléphone (819) 743-4279 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Department of Natural Resources 1 Haanel Dr. Ottawa, Ontario K1A 1M1	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment #003 is raised to answer additional questions received from industry as follow:

Questions / Answers:

Q6. In page 14, point 2.4 says "The contractor must submit their drawings within 2 weeks of contract award and obtain approval from the client before starting manufacture of the modular x-ray shielded room." Also page 10, point 6.4.1 says "All the deliverables should be received on or before March 31, 2018."

A customized unit at this size usually takes about 4 weeks to design and another 10-14 weeks for production and delivery. For any manufacturer it is very difficult to deliver the unit in such a short time window. So I would like to ask to allow a partial delivery, in the sense that we provide the drawings before March 31, 2018 which is the end of Canada's fiscal year and the physical deliverables later on as soon as possible.

A6. At page 13, point 2.4 - Submittal of drawings within 4 weeks of contract award is acceptable.

At page 10, point 6.4.1 - All the deliverables should be received on or before March 31, 2018 is not mandatory requirement. Delivery of the Modular X-Ray Shield Room will be accepted after March 31, 2018.

Q7. Do you need an installation price?

A7. No.

Q8. For the floor, do you want a finished floor with vinyl tile?

A8. The floor does not need to be finished with vinyl tile.

Q9. The height of 10', is it the final internal dimension or the outer dimension?

A9. The internal dimension in 10'.

Q10. Given the pea of the door, is a sliding door suitable for your requests?

A10. Yes, a sliding door is acceptable.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE SOLICITATION DOCUMENT REMAINS THE SAME.