



Royal Canadian Mounted Police Gendarmerie royale du Canada

RETURN BIDS TO :

RETOURNER LES SOUMISSIONS :

Bid Receiving Unit / Grope de la réception des soumissions

Procurement & Contracting Services / Services d'acquisitions et des marchés.

VISITOR'S CENTRE
Royal Canadian Mounted Police
73 Leikin Drive, Ottawa, Ontario

Telephone No.

no de téléphone: (613) 843-3798

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER

Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

MODIFICATION À L'APPEL D'OFFRES

Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté I Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. – No de téléphone:

()

Facsimile No. – No de télécopieur:

()

Title-Sujet		
Construction – Site Clearing and Parking Lot Construction		
Solicitation No. – No. de l'invitation	Amend. – Modif.	Date
201805065	No. : 5	Jan. 15th, 2018 / 15 janvier, 2018
Client Reference No. - No. de Référence du Client		
201805065		
GETS Reference No. – No de Référence du SEAG		
PW-17-00809889		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
at – à 2:00 P.M. EST		
on – January 18th, 2018., 18 janvier, 2018		
F.O.B. - F.A.B.		
Destination		
Address Enquiries to: - Adresser toute questions à :		
Jordan McKenna		
Telephone No. - No de téléphone	Fax:	
613-843-5518	613-825-0082	
Destination of Goods - Destinations des biens:		
See Herein		
Instructions : See Herein / Voir aux présentes		
Delivery Required – Livraison exigée:		
See Herein		
Name and Title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm.		
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		

modification No. 5

Construction - Déblaiement de site et construction d'un parc de stationnement

NO. DE L'INVITATION : 201805065

Date: 15 janvier, 2018

Modification n ° 4 a été délivré pour distribuer les questions et reponse partie no.1 comme suit:

LES MODIFICATIONS SUIVANTES SONT APPORTÉES AU DOCUMENT DE SOUMISSION :

1) La date de clôture de cette offre est prolongée jusqu'au 18 janvier 2018, à 2h00 HNE

questions et reponse partie no.2

Q1) Un dessin ACAD est-il disponible à partager pour le nivellement du stationnement montrant à la fois les niveaux existants, les niveaux proposés et les emplacements des carrières d'essai?

A1) Le dessin ACAD ne sera pas distribué aux soumissionnaires pendant l'appel d'offres. Voir les dessins C100 et C101 pour les renseignements demandés et faire une proposition selon les documents contractuels.

Q2) Y a-t-il une limite préférée pour les clôtures de protection du chantier ou est-ce seulement nécessaire aux raccordements aux routes existantes?

A2) Clôturez l'ensemble du chantier pour empêcher la faune d'entrer dans le chantier et le personnel et l'équipement de construction et hors de l'habitat faunique. Clôturer le périmètre identifié comme « étendue du chantier » sur les dessins.

Q3) Peut-on décaper, stocker et réutiliser la couche végétale existante?

A3) Importez une nouvelle couche végétale sur le site. La couche végétale existante n'est pas de qualité suffisante pour être décapée, stockée et réutilisée et doit être enlevée.

Q4) Quels doivent être les niveaux des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales proposées?

A4) Les cotes pour les ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales proposées sont indiquées sur le dessin C101. Soumettre une proposition selon les documents contractuels.

- Q5) Le remblai et la pierre peuvent-ils rester sur la propriété de la GRC?
- A5) Non, tout le remblai et la pierre doivent être enlevés du site. La seule exception concerne les rochers à mettre en tas (référence AD101 note 28 et note L100 20).
- Q6) Dessin E1 détail 7/E1, quelqu'un pourrait regarder ce détail de façon plus approfondi, parce que visuellement avec de la pierre, je ne pense pas que cela puisse se faire, de plus la profondeur de la semelle est de 244 0mm, mais en bas à droite, on indique que la base est de 600 x 600 x 600mm, pourrait-on clarifier?
- A6) Le détail 7/E1 indique qu'il incombe à l'entrepreneur de fournir des dessins d'atelier estampillé, car ce détail 7/E1 ne montre que l'intention générale. On s'attend à ce qu'une variation de ce détail soit mise en œuvre en fonction de la conception fournie par l'ingénieur de l'entrepreneur.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS SONT RESTER LE MÊME

FIN