



Q&R N° 1

Date : Le 19 janvier 2018

Projet: Rénovation de toilettes

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

Question 1:

Comment voulez-vous faire face à l'extension des boulons de montage pour les toilettes afin de s'adapter à l'épaisseur de la nouvelle tuile murale et du coulis?

Réponse 1:

Laisser l'appareil de toilette sur le mur tel quel et installer la nouvelle dalle murale autour de l'appareil avec un écart d'au plus 1/8" entre l'appareil de toilette et la nouvelle dalle murale. Remplissez l'espace avec un scellant de silicone blanc, si nécessaire.

Question 2:

Est-ce que de nouvelles cloisons seront installées où l'évier du concierge va être enlevé dans la toilette 322A?

Réponse 2:

De nouvelles cloisons seront installées où l'évier est retiré dans les toilettes 322A. Voir l'Annexe "E", Énoncé des travaux, 2.6 Room 322A 3rd Floor.

Question 3:

Quand sera la réunion de démarrage?

Réponse 3:

Nous aurons une réunion de démarrage 5 jours après l'attribution du contrat.

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.