

Questions et réponses n^{os} 3

Q24. En ce qui concerne le point 8.11, s'il y aura une serrure antipanique et une garniture sur la porte ouest seulement, quel type de quincaillerie doit être inclus sur la porte est? (pousser/tirer). Veuillez confirmer.

R24. Voir le détail au point 8.11, Construction de portes.
Au lieu de Sargent, il devrait être écrit : 8888-713 ETL-26 D -LA keyway

Q25. Les dimensions de 44 po pour les portes sont plutôt grandes, et sans moyen de contrôler la porte, ce sera un problème. Nous proposons un ferme-porte sur les deux portes et des butées de porte pour contrôler le balancement de la porte. Veuillez confirmer.

R25. Oui, un ferme-porte peut être ajouté (équivalent à LCN 4040).

Q26. Est-ce que les grilles de plafond nécessitent une peinture? En outre, tous les carreaux de plafond devront être enlevés afin de peindre les grilles de plafond. La GRC sera-t-elle responsable de l'enlèvement et du remplacement des carreaux de plafond?

A26. Les grilles de plafond seront peintes. La GRC ne supprimera.