



# TENDER AMENDMENT

## RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3  
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

## Issuing Office:

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3

# MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,  
Calgary, AB T2P 3M3  
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

## Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300  
Calgary (AB) T2P 3M3

<b>Title:</b> Camping de Lake Louise – Rénovation d'un bâtiment des douches – Section réservée aux tentes		
<b>Solicitation No. / N° de l'invitation :</b> 5P420-17-5451/A	<b>Amendment No. / N° de modification de l'invitation :</b> 002	<b>Date:</b> January 29, 2018  <b>Date :</b> 29 janvier 2018
<b>GETS Reference No. / N° de référence de SEAG :</b> PW-17-00809783		
<b>Solicitation Closes / L'invitation prend fin :</b>		
<b>At:</b> 02:00 PM	<b>On:</b> February 1, 2018	<b>Time Zone:</b> Mountain Standard Time (MST)
<b>À :</b> 14h00	<b>Le :</b> 1 février 2018	<b>Fuseau horaire :</b> Heure Normale des Montagne (HNM)
<b>Address Inquiries to / Adresser toute demande de renseignements à :</b> Danny Ahn		
<b>Telephone No. / N° de téléphone :</b> (403) 292-5451	<b>Fax No. / N° de télécopieur :</b> 1-866-246-6893	<b>Email Address / Courriel :</b> Danny.ahn@pc.gc.ca
<b>TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>		
<b>Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Address - Adresse</b>		
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Title - Titre</b>		
<b>Signature</b>		<b>Date</b>

## **Amendment 02**

La présente modification été soulevée afin que l'on puisse publier les questions et réponses et repousser la date de clôture de l'appel d'offres.

### **A) DATE DE CLÔTURE DE L'APPEL D'OFFRES**

La date de clôture de l'appel d'offres 5P420-17-5451/A est reportée du 30 janvier 2018 au 01 février 2018, à 14 h, heure normale du montagne (HNM).

### **B) QUESTIONS ET RÉPONSES**

Q1) Qui est responsable du câblage des commandes du nouvel équipement mécanique, est-ce Parcs Canada ou l'entrepreneur?

R1) L'Agence Parcs Canada fera passer tout le câblage requis, y compris le câblage de tension de ligne et le câblage à basse tension; l'Agence achètera et installera aussi des détecteurs de mouvement pour l'éclairage et l'occupation. L'Agence Parcs Canada coordonnera ces travaux en fonction du calendrier de l'entrepreneur. Tous les branchements de commandes, la programmation, les commandes de thermostat et la mise en service des systèmes incombent à l'entrepreneur.

*Tous les autres termes et conditions resteront inchangés*