



RETURN BIDS TO:  
 RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

Agence Parcs Canada  
 Salle du Courrier  
 30 rue Victoria  
 Gatineau, Quebec, J8X 0B3

**Amendment #1**

INVITATION TO TENDER  
 APPEL D'OFFRES

**Tender To: Parks Canada Agency**

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

**Soumission aux: l'Agence Parcs Canada**

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Vendor/Firm Name and Address  
 Raison sociale et adresse du  
 fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada  
 Salle du Courrier  
 30 rue Victoria  
 Gatineau, Québec, J8X 0B3

Title-Sujet <b>Réadaptation de Kiosques et Entrées, Parc National, Île du Prince-Édouard</b>		Date <b>30 janvier, 2018</b>
Solicitation No. - No. de l'invitation <b>5P047-17-5241/A</b>	Client Ref. No. - No. de réf du client.	
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-18-00812878		
Solicitation Closes L'invitation prend fin -  <b>at - à 14h00                  on - le 2018-02-07</b>	Time Zone Fuseau horaire -  <b>Tempe normal de l'est                  (TNE)</b>	
F.O.B. - F.A.B. <b>Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/></b>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à :  <b>Patrick Sullivan at Patrick.Sullivan@pc.gc.ca</b>		
Telephone No. - No de téléphone  <b>(819) 420-9557</b>	Fax No. - No de FAX:	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:  <b>See Herein</b>		
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur		
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Signature	Date	

## AMENDEMENT #1

### **LE BUT DE CET AMENDEMENT EST DE POSTER DES QUESTION ET RESPONSE ET AUSSI POSTER LE REGISTRE DE VISITE DU SITE**

#### **Question #1**

Sur la disposition de Kiosques planifie C1-C4 qu'ils renvoient au dessin C5 pour des détails sur la nouvelle porte d'entrée complète avec des boucles remises et le bouton-poussoir. Le dessin C5 ne contient pas les détails ou la spécification pour la porte d'entrée exigée et les accessoires. Peut-il être rendu disponible s'il vous plaît ?

#### **Response #1**

Les détails 9 et 12 en dessin C5 incluent ce qu'ils regardent for.

#### **Question #2**

Je voudrais faire approuver un profil alterné pour la toiture de tôle indiquée dans l'article de la section 07 61 00 2.1.1.3. Je voudrais obtenir des Métaux Agway AR-38 approuvé comme le profil alterné à la Tradition 100-4. L'AR-38 est une couture permanente architecturale mécaniquement à coutures qui n'exige pas le besoin de casquettes subites. Avec le toit métallique étant entièrement supporté(soutenu) sur le contre-plaqué je voudrais changer l'épaisseur matérielle(substantielle) principale de 22 jauge (0.76mm) à 24 ga (0.65 mm) comme avec cette nouvelle épaisseur de 24 jauge dans l'AR 38 nous pouvons vous donner 180 degré(diplôme) des genoux(un tour) faits cause commune mécaniquement à coutures; tandis que, avec le 22 matériel(matière) de jauge indiqué nous pouvons seulement vous donner 90 degré(diplôme) la couture de genoux(tour) de Sid. Comme avec la couverture de profil devra changer de 400 mm indiqués (15 3/4 ") à 509.5 (20 .06") pour l'AR-38

#### **Response #2**

L'Agence Parc Canada n'accepte pas cette alternative la toiture indiquée en ce moment.

#### **Question #3**

La demande d'alternatives des composants mécaniques a été faite.

#### **Response #3**

DESSINS

1 Référence Dessinant M1 - Plans Mécaniques, Détails et Calendriers

.1 Calendrier d'Unité de Pompe à chaleur de Référence:

.1 Ajouter des Fabricants: Mitsubishi, Daikin, le Transporteur, LG comme approuvé égale.



2 Calendrier de Fan d'Échappement de Référence:

.1 Ajouter des Fabricants: Électronique de Delta.

.2 Ajouter suivant aux commentaires: le Fan pour être un Fan d'Échappement Sans balai DC

### **Question #4**

Nous nous demandions juste si on attribue au 4 site des plans de paysage spécifiques devaient être alloués dans le prix tendre original ou s'ils devaient être conçus et cité après le projet ?

### **Response #4**

L'entrepreneur pour fournir l'allocation de 20,000 \$ par emplacement de remplacement de kiosque pour la conception, fournissez et l'installation d'aménagement paysager indiqué en dessin C6.

Le registre de visite du site et poster dans les attachements

**TOUTES LES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE DEMANDE RESTENT LES MÊMES**