

District	Ville	Adresse	Type de bâtiment	Responsabilité	Numero de bâtiment	Alarme surveillée par le SSOM	Doit être surveillé O/N	Couverture cellulaire?	Rapport de vérification?	Adressable / conventionnel	Make & Model	Commentaires	Cellules	Gicleurs
Sud	Assiniboia	101, chemin Dominion	Détachement	PROPRIÉTAIRE	6		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-640	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Beauval	Avenue Lalibertie	Détachement	PROPRIÉTAIRE	410		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Big River	525, rue Forbes	Détachement	PROPRIÉTAIRE	225		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-320SYS	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Biggar	109, 8e Av.	Détachement	PROPRIÉTAIRE	273		Oui	Oui	Oui	Conventionnel	Edwards Fireshield	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Blaine Lake	404, rue Main et 3e Av.	Détachement	PROPRIÉTAIRE	18	103200	Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Buffalo Narrows	Livraison générale	Détachement	PROPRIÉTAIRE	528		Oui	Oui	Inconnu	UnknPROPRIÉTAIRE	GE EST model	Système d'alarme d'incendie	O	N
Nord	Canoe Lake CTA	510, rue Main	Bureaux	LPC	436		Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	Canora	502, av. Railway Ouest	Détachement	PROPRIÉTAIRE	23		Oui	Oui	NO	Adressable	Notifier NFS-320C	Système d'alarme d'incendie	O	N
Sud	Carlyle	1re Rue Est	Détachement	PROPRIÉTAIRE	192		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-320C	Alarme d'incendie à deux signaux	O	N
Sud	Carnduff	245, 2e Rue	Détachement	PROPRIÉTAIRE	30		Oui	Oui	NO	Adressable	Simplex 4010	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Carrot River	530, rue Mary	Détachement	PROPRIÉTAIRE	416		Oui	Oui	Oui	Conventionnel	120v smoke alarms	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Craik	499, av. Creighton	Détachement	PROPRIÉTAIRE	265		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier AFP-200	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Creighton	Case postale160	Détachement	PROPRIÉTAIRE	362		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier AFP-200	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Cumberland House	60, route 20	Détachement	PROPRIÉTAIRE	298	103032	Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Deschambault Lake	5, rue Osage	Installation de cellules n° 1	PROPRIÉTAIRE	660		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	Esterhazy	411-1, rue Est et Av. MacAskill	Détachement/habitations contiguës	PROPRIÉTAIRE	76		Oui	Oui	NO	Adressable	Notifier NFS-320C	Système d'alarme d'incendie	O	N
Sud	Fillmore CD	1004, 11e Av.	Détachement	PROPRIÉTAIRE	356		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Notifier NFS-320C	Système d'alarme d'incendie	O	N
Nord	Fond du Lac	306, av. Grand	Détachement	PROPRIÉTAIRE	288		Oui	Oui	NO	Adressable	Simplex 4007ES	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	Fort Qu'Appelle	305, boul. Queen Elizabeth	Détachement	PROPRIÉTAIRE	394	101600	Oui	Oui	Oui	Conventionnel	Edwards 6500	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Glaslyn CD	2e Av.	Détachement	PROPRIÉTAIRE	429		Oui	Oui	NO	UnknPROPRIÉTAIRE	Simplex 4007ES	Système d'alarme d'incendie	O	N
Nord	Hudson Bay	1D, av. La Loche	Détachement	PROPRIÉTAIRE	59	103128	Oui	Oui	NO		Quick Start BK-354	Système d'alarme d'incendie	O	N
Centre	Humboldt	1608, av. Lakeshore	Détachement	PROPRIÉTAIRE	217		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Île-à-la-Crosse	4e Av.	Détachement	PROPRIÉTAIRE	9		Oui	Oui	Inconnu	Conventionnel	3Wire 120v	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	Indian Head	244, 1re Rue Sud	Détachement	PROPRIÉTAIRE	45		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier System 500	Système d'alarme d'incendie	O	N
Sud	Kamsack	60, ROUTE 20	Détachement	PROPRIÉTAIRE	114		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Edwards EST-2	Alarme d'incendie à signal simple	O	N

Centre	Kelvington	308, 4e Av. Est	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	80	103120	Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Kindersley	110, rue Maple	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	222		Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	La Loche	1012, rue Main	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	357		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Notifier NFS-320C	UnknPROPRIÉ- TAIRE	O	N
Nord	La Ronge	515, rue Main	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	250		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Edwards EST-2	Alarme d'incendie à signal simple	O	O
Sud	Leader	1104, rue Carleton	Détachement/habitations contiguës	PROPRIÉ- TAIRE	86	103152	Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-320C	Système d'alarme d'incendie	O	N
Nord	Loon Lake	119, rue Nipawin Est	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	432		Oui	Oui	NO	UnknPROPRIÉ- TAIRE	GE EST model	Système d'alarme d'incendie	O	N
Sud	Lumsden	1052, 101e Rue	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	433		Oui	Oui	Oui	Conventionnel	Firelite 2000	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Maidstone	Case postale 100	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	755		Oui	Oui	NO	Adressable	Notifier NFS2-640	Alarme d'incendie à signal simple	O	O
Sud	Maple Creek	Case postale 40, I.R n° 120	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	81		Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Meadow Lake	102, 1re Rue	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	98		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier AFP-200	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Melfort	Case postale 40	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	367		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Notifier AFP-200	Système d'alarme d'incendie	O	N
Sud	Melville	256, rue Main	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	112		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-640	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	Moosomin	190, voie Veterans	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	87		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Notifier NFS-320C	Système d'alarme d'incendie	O	N
Nord	Nipawin	150, 15e Rue N.-O.	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	558	101217	Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-640	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Nord Battleford	2020, 9e Av. Ouest	Détachement	LPC	449	101361	Oui	Oui	NO	Adressable	QuickStart 2010	Système d'alarme d'incendie	O	O
Centre	Onion Lake	205, rue Queen	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	147		Oui	Oui	Oui	UnknPROPRIÉ- TAIRE	Notifier NFS2-303D	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Onion Lake	5005, ch. Tigermoth	Installation de cellules n° 1	PROPRIÉ- TAIRE	679	103160	Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Onion Lake	101, chemin Skyline	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	788		Oui	Oui	NO	Adressable	Notifier NFS2-640	Alarme d'incendie à signal simple	O	O
Nord	Patuanak	2e Rue Sud et 2e Av.	Bureaux	LFC	517	NO	Oui	Oui	NO	N/A	N/A	hard wired smoke detector	O	N
Nord	Pelican Narrows	313, 6e Rue Est	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	371		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-320Sys	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Pierceland	721, 5e Av.	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	39		Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Pinehouse	Terrains 1 et 2, av. Sandy Bay	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	183		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Notifier AFP-200	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Prince Albert - Air Services	400, place Brand	Hangar	PROPRIÉ- TAIRE	262		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-320	Alarme d'incendie à signal simple	N	O
Nord	Prince Albert - Détachement	690, rue Centre	Détachement	PROPRIÉ- TAIRE	655	103112	Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	O

Nord	Prince Albert - NDB	205, 3e Av. Ouest	District Bureaux	PROPRIÉ-TAIRE	246	101202	Oui	Oui	Inconnu	Conventionnel	Notifier SFP-5UDC	Alarme d'incendie à signal simple	N	O
Sud	Punnichy	Terrain 3, bloc 4, plan 75PA20497	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	389		Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	Regina Air Services	205, 1re Rue Est	Hangar	PROPRIÉ-TAIRE	277		Oui	Oui	Oui	Conventionnel	Notifier SFP-5UDC	Alarme d'incendie à signal simple	N	O
Sud	Regina Warehouse	115, Rue Kress	Storage/Warhouse	LPC	757		Oui	Oui	NO	Adressable	Simplex 4007ES	Alarme d'incendie à signal simple	N	O
Centre	Rose Valley	Réserve de Stanley Mission n° 157	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	173		Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-640	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	RosetPROPRIÉ-TAIRE	Rue Johnson	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	104		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Notifier NFS-320Sys	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Rosthern	50, rue George Ouest	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	234		Oui	Oui	Oui	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Sandy Bay	2, 1re Av. N.-E. et rue North Railway	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	210		Oui	Oui	Oui	Conventionnel	3Wire 120v	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Saskatoon - District / Détachement	102e Rue	Bureaux	PROPRIÉ-TAIRE	53	101380	Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards	Système d'alarme d'incendie	O	O
Sud	Shaunavon	Terrain 3, bloc 7	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	213		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Notifier NFS-320C	Système d'alarme d'incendie	O	N
Nord	Shellbrook	505, rue Main	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	177		Oui	Oui	Oui	Adressable	Simplex 4010	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Sudend	225, 1re Av. Ouest	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	190		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	St. Walburg CD	Prom. Waskesiu et rue Spruce	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	366		Oui	Oui	NO	Adressable	Notifier NFS-320C	Système d'alarme d'incendie	O	N
Nord	Stanley Mission CTA	58, ch. Great Plains	Bureaux	LPC	441		Oui	Oui	Oui	Conventionnel	Notifier SFP-400	Système d'alarme d'incendie	O	N
Nord	Stony Rapids	1re Rue et rue Wharf	Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	329		Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	Swift Current - Cell Facility	608, rue Greer	Installation de cellules n° 1	PROPRIÉ-TAIRE	689/690	103176	Oui	Oui	NO	UnknPROPRIÉ-TAIRE	Estar EST-B-6	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	Swift Current - Détachement	15, voie Palliser	Détachement	LPNC	514		Oui	Oui	NO	Adressable	Notifier NFS-320C	UnknPROPRIÉ-TAIRE	O	N
Nord	Tisdale		Détachement	LPC	488		Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Turnor Lake CTA		Bureaux	LPC	519		Oui	NO	Inconnu	Adressable	Notifier AFP-100	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Turtleford		Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	297		Oui	Oui	NO	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Centre	Unity		Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	175		Oui	Oui	NO		Quick Start BK-354	Système d'alarme d'incendie	O	N
Centre	Wadena		Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	224		Oui	Oui	NO	Adressable	Simplex 4010	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Nord	Waskesiu		Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	368		Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Notifier NFS2-640	Alarme d'incendie à signal simple	O	N
Sud	White Butte		Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	672	103144	Oui	Oui	Oui	Adressable	Notifier NFS-320C	Alarme d'incendie à signal simple	O	O
Nord	Wollaston Lake Détachement		Détachement	PROPRIÉ-TAIRE	339	103136	Oui	Oui	Inconnu	Adressable	Edwards Quickstart	Alarme d'incendie à signal simple	O	N

