



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

| | |
|--|--|
| Title - Sujet East Gate Reconstruction | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 5P423-170603/A | Amendment No. - N° modif. 005 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 5P423-170603 | Date 2018-02-19 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-066-11313 | |
| File No. - N° de dossier PWU-7-40225 (066) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-02-23 | Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lee, Mony | Buyer Id - Id de l'acheteur pwu066 |
| Telephone No. - N° de téléphone (780) 224-6675 () | FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

SOLICITATION AMENDMENT No. 005

SOLICITATION CLOSING:

DELETE: 2018-02-21

INSERT: 2018-02-23

REVISIONS:

1. IFT Drawings (PDF) – Corrected

See Attachments 5P423-170603 Amd 005.

2. Changeable Message Sign (CMS) Clarification

Specification 35 10 01

a) Clauses 1.3.2 and 3.12.2

IP67 is an acceptable standard for suitability in outdoor installations

IBC-2009 is an acceptable standard for construction of VMS equipment

b) Clauses 1.3.2 and 3.12.2

Daktronics Venus Control Suite is an acceptable alternate to NTCIP protocol

c) Clauses 1.10.5 and 3.12.4.1

VMS software is to be provided for installation in Jasper Operations supplied computers (local kiosk & Jasper office).

Contractor is responsible for installation of software on to the computers and for testing and commissioning of software.

The following question and answer are address to the specifications for clarification purposes only.

Question 1: The drawing set shows the primary poser panel located in the crawl space with less than 2.0 meters of vertical clearance. This would not normally be allowed by code. Please clarify the installation location of the panel or variance from code requirement.

RESPONSE: See NORR Addendum 002 under Attachments 5P423-170603 Amd 005.

All other terms and conditions of the Invitation to Tender remain unchanged.