



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water, Pièce AH201
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S9

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water, Pièce AH201
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S9

Title-Sujet Remplacement des plates-formes verticales élévatrices au lieu historique national de la Citadelle-d' Halifax		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-17-5182/A		Amendment No./N° de modification de l'invitation 001
Client Ref. No. - No. de réf du client. N/A		Date: 26 février 2018
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-18-00815426		
Solicitation Closes:		
at - à 14h 00	on - le 01 mars 2018	Time Zone - Fuseau horaire AST - HNA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à :		
Jaime Creaser, Jaime.Creaser@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone		Fax No. - No de FAX:
(902) 426-7513		(902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:		
See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

MODIFICATION 001

1.0 DATE DE CLÔTURE DE L'APPEL D'OFFRES

La date de clôture de l'appel d'offres no 5P201-17-5182/A est repoussée du 27 février 2018 au 01 mars 2018 à 14h 00, heure normal de l'Atlantique (HNA).

2.0 SA06 DURÉE DES TRAVAUX

Supprimer:

Les plates-formes élévatrices verticales doivent rester en service du 1^{er} avril 2018 au 1^{er} novembre 2018. Tous les travaux doivent être terminés en dehors de cette période et selon les dates clés précisés dans les spécifications.

Insérer:

Les plates-formes élévatrices verticales doivent rester en service du 1^{er} avril 2018 au 31 décembre 2018. Tous les travaux doivent être terminés en dehors de cette période et selon les dates clés précisés dans les spécifications.

3.0 Questions and Clarifications

Question 1

CS01 Conditions d'assurance, article 2 b, où l'entrepreneur doit avoir une police d'assurance responsabilité civile des entreprises pour 6 ans suivant l'achèvement substantiel.

- Ceci est-il requis parce que ce n'est pas une requête normale pour le temps?

Réponse 1

Conformément à CS01 - La condition selon laquelle l'entrepreneur doit fournir et maintenir la couverture pour produits/travaux complétés de son assurance responsabilité civile des entreprises pour six (6) ans suivant la date du Certificat d'achèvement substantiel est une exigence standard.

Question 2

À la page 13 de 15, il est indiqué que l'assurance des chantiers est requise, mais si vous regardez à la page 12 de 15, l'assurance des chantiers n'est pas requise, veuillez clarifier.

Réponse 2

La page 12 de 15 indique le ou les types d'assurance requis.

La page 13 de 15 est une page d'information qui décrit ce qu'implique chaque exigence d'assurance.

Question 3

Pouvons-nous réutiliser les rails de guidage d'ascenseur existants?

Réponse 3

Il sera acceptable pour l'entrepreneur d'ascenseur de réutiliser les rails de guidage d'ascenseur existants. Si les nouveaux ascenseurs proposés nécessitent de nouveaux rails de guidage, l'entrepreneur est responsable de retirer et d'éliminer les rails de guidage existants et de fournir et d'installer les nouveaux rails. Tous les frais associés à ces travaux doivent être compris dans votre soumission.

Question 4

Est-ce qu'une lettre signée et estampillée d'un ingénieur est requise indiquant que le puits d'ascenseur existant soutiendra structurellement le nouvel équipement installé?

Réponse 4

L'entrepreneur d'ascenseur doit fournir une lettre, signée et estampillée par un ingénieur immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, indiquant que le puits d'ascenseur existant soutiendra structurellement l'équipement qui est installé par l'entrepreneur.

At Specification Section 14 42 16 Manufacturers

At 2.1.1.4

Insert:

Federal Elevator Systems Inc.'s Carelift

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES.
