

Liste d'extincteurs pour entretien printemps 2018

12 ans hydrostatique pour ABC (5X)

- E1
- E8
- E12
- E15
- E21

Entretien 6 ans extincteurs ABC (7X)

- E14
- C14
- C18
- G14
- F2 Rem. Extincteur en basse pression. Refaire entretien 6 ans.
- F17
- SP39

5 Ans hydrostatique pour extincteurs CO2 (2x)

- C2
- F1