



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water, Pièce AH201
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S9

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street, Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9

Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water, Pièce AH201
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S9

Title-Sujet Remplacement du pont du ruisseau Barter, Parc national du Gros-Morne, T-N		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-18-0011/A		Amendment No./N° de modification de l'invitation 002
Client Ref. No. - No. de réf du client. 1955		Date: 2 mars 2018
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-18-0081774		
Solicitation Closes:		
at - à 14h00	on - le 6 mars 2018	Time Zone - Fuseau horaire AST - HNA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Tanya Allen - tanya.allen@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone (902) 426-7543		Fax No. - No de FAX: (902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:		
See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

MODIFICATION 002

.1 DEVIS

Dans le devis, la section 13 35 00, Pont à panneaux modulaires, clause 1.3.1, devrait être modifiée pour inclure ceci :

- .2 Le pont doit être conçu pour une durée de vie théorique de 75 ans (incluant la fatigue structurelle), conformément aux exigences de la norme CSA S6-14, la chaussée étant considérée comme une route de catégorie D aux fins de calcul de la fatigue.**

.2 FORMULAIRE DE SOUMISSION

L'unité de mesure pour l'item 3 (excavation de la route et travaux de drainage) du tableau des prix unitaires doit être en m³, non pas en mètre.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
