



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Conservation, Carleton Morello Tower	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-182762/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.076330.001	Date 2018-03-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-013-4279	
File No. - N° de dossier PWB-7-40183 (013)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-03-13	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Johnston, Edward PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb013
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3142 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification à l'invitation numéro un (1) est soumise pour inclure l'addenda numéro 1 suivant.

La modification qui suie apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autre conditions ne changent pas.

Modification numéro 1

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1: L'exigence de présenter un curriculum vitae détaillé figure uniquement dans la liste de contrôle du document de pré-qualification, s'agit-il d'une erreur? Dans la négative, veuillez clarifier les éléments qu'il faut inclure dans un « curriculum vitae détaillé ».

R1 : Le curriculum vitae détaillé n'est pas nécessaire, il ne devrait pas figurer dans la liste de contrôle

Q1: Veuillez confirmer que le type de toit doit être une couverture de métaux naturels, car le type de toit actuel semble être un revêtement d'étanchéité.

R1 : Les détails sur la toiture seront inclus dans les documents d'appel d'offres à la phase II. Tous les couvreurs doivent absolument avoir de l'expérience avec la couverture en métaux naturels.

Clarification

Les sections 2a et 2b des exigences envers l'entrepreneur général doivent être remplacées, respectivement, par les suivantes :

- Les projets achevés doivent respecter collectivement tous les critères indiqués ci-dessous pour chaque projet ayant une valeur d'au moins 5 000 000 \$ (taxes en sus).
- Les projets achevés doivent avoir été achevés au cours des dix (10) dernières années.

La section 5b des exigences envers l'entrepreneur en maçonnerie patrimoniale doit être remplacée par la suivante :

- Les projets achevés doivent avoir été achevés au cours des dix (10) dernières