



Royal Canadian Mounted Police Gendarmerie royale du Canada

RETURN BIDS TO :

RETOURNER LES SOUMISSIONS :

RCMP-GRC
 Bid Receiving/Réception des soumissions
 Attention: Jordan McKenna
 Mail Stop/Arrêt postal 15
 73 chemin Leikin Drive,
 Ottawa, ON K1A 0R2

Telephone No.

no de téléphone: (613) 843-3798

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER

Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

MODIFICATION À L'APPEL D'OFFRES

Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté I Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. – No de téléphone:

()

Facsimile No. – No de télécopieur:

()

Title-Sujet Construction – Lab Construction		
Solicitation No. – No. de l'invitation 201806750	Amend. – Modif. No. : 2	Date March 7, 2018 / 7 Mars, 2018
Client Reference No. - No. de Référence du Client 201806750		
GETS Reference No. – No de Référence du SEAG PW-18-00817619		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin at – à 2:00 P.M. EST on – March 9, 2018., 9 mars, 2018		
F.O.B. - F.A.B. Destination		
Address Enquiries to: - Adresser toute questions à : Omron.ghadban@rcmp-grc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone 613-843-3687	Fax: 613-825-0082	
Destination of Goods - Destinations des biens: See Herein		
Instructions : See Herein / Voir aux présentes		
Delivery Required – Livraison exigée: See Herein		
Name and Title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm. Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		

Amendment No. 2

Construction – Lab Construction
SOLICITATION NO. : 201806750

Date: 7 Mars, 2018

LES CHANGEMENTS SUIVANTS AUX DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ENTRENT EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT.

Répondre aux questions présentées

Questions et réponses – première série 2

Q1) DESSIN E2 – Note de dessin n° 10. Veuillez fournir l'emplacement exact du panneau d'urgence « RPM ».

A1) Offre selon les dessins et devis

Q2) Deux portes sont désignées comme portes sécurisées. Une de ces portes est une porte existante, et l'autre est nouvelle. Est-ce qu'un nouveau tube électrique métallique comme indiqué dans le détail 1/E1 sera requis sur les deux portes ou seulement sur la nouvelle porte?

A2) Offre selon les dessins et devis

Q3) Pouvez-vous donner une estimation de la distance entre l'aire de travail et le panneau RPM?

A3) Un panneau électrique est situé à l'extérieur de la porte de la pièce 82. À environ 10 mètres de la pièce 82 se trouve la pièce 73, identifiée comme un local électrique. À environ 9 mètres au bout du corridor se trouve la salle 99B, qui comporte aussi un panneau indiquant qu'il s'agit d'un local électrique. La pièce 99 est à environ 29 mètres.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS SONT RESTER LE MÊMES.

FIN