



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa
Salle 9W085, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Mardi le 6 mars 2018

ADDENDA n° 3

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-170324**

Titre : **Remise à neuf des échelles et des plateformes – Tours d'alignement du détroit de Canso**

Lieux des travaux: **Mulgrave et Port Malcolm, Nouvelle Écosse**

Date de clôture : **Jeudi le 8 mars 2018 @ 14 hrs (HNE)**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée à soumissionner, cet **addenda numéro 3** est pour informer les soumissionnaires éventuels des modifications et/ou les questions et réponses à date:

QUESTIONS & RÉPONSES

1. Question d'un soumissionnaire:

Les dessins fournis représentent une tour de Mulgrave, qui est différente des tours visitées. Des documents supplémentaires seront nécessaires parce que le diamètre de jambe de la tour de Mulgrave est le même de bas en haut. Le diamètre de jambe de certaines tours visitées change deux fois, ce qui a une incidence sur la taille des boulons en U requis. De plus, les supports d'échelle dessinés ne seront pas suffisamment longs pour maintenir l'échelle en position verticale.

Les matériaux fabriqués pour la plateforme représentés dans ces dessins conviendront-ils aux tours visitées?

Doit-on présumer que le MPO assumera les coûts du temps supplémentaire requis pour la fabrication sur le terrain en raison des dessins?



Qui doit approuver les modifications proposées?

Doit-on présumer que les remarques générales de l'annexe A, nommée Port Escuminac, sont les mêmes qui doivent être utilisées pour ces 10 tours?

Réponse 01 du MPO:

Veillez consulter la section 3.2 de l'énoncé de travail. Des modifications pourraient devoir être apportées en réponse au différent diamètre de jambe et aux autres écarts de mesure. L'échelle doit être positionnée à la verticale au moyen de corrections de prévision adéquates.

Tous les coûts doivent être inclus dans un prix forfaitaire. Le MPO n'est pas responsable des coûts supplémentaires.

Les modifications proposées seront transmises au représentant de la GCC après l'attribution du contrat.

Les remarques générales comprises dans la trousse visent ce projet.

2. Question d'un soumissionnaire:

Est-ce que les tours ont des portails munis de verrous? Si c'est le cas, nous fournira-t-on les clés des serrures ou devons-nous escalader la barrière de chaque tour?

Réponse 02 du MPO:

Une clé offrant un accès aux dix sites sera remise au soumissionnaire retenu suivant l'attribution du contrat.

3. Question d'un soumissionnaire:

En raison de l'emplacement des sites, quel est le préavis nécessaire pour qu'un représentant de la GCC se rende à un site où des ouvriers sont déjà sur place?

Réponse 03 du MPO:

Un préavis minimal d'une semaine est nécessaire pour qu'une inspection d'acceptation soit menée.



4. Question d'un soumissionnaire:

Si les câbles des panneaux solaires doivent être débranchés pour exécuter les travaux pour ce projet, pouvez-vous vérifier qui en est responsable?

Réponse 04 du MPO:

D'autres seront chargés de débrancher les panneaux solaires, et seront engagés avec vous (entrepreneur) après l'attribution du contrat.

5. Question d'un soumissionnaire:

Pouvez-vous approuver les produits Fibergrate comme remplacements pour les échelles, les caillebotis, et les supports pour ce projet? Pour un complément d'information concernant les matériaux de fibre de verre, cliquer sur le lien ci-dessous. Tous les matériaux Fibergrate sont conformes aux normes établies dans le document d'appel d'offres et afficheront l'estampille d'un ingénieur.

Réponse 05 du MPO:

Pour l'instant, la GCC n'acceptera aucun produit Fibergrate comme solution de rechange pour un élément quelconque de ce projet. La GCC préfère que tous les composants soient en aluminium, dans la mesure du possible. Merci pour la solution de rechange proposée.

Toutes autres conditions générales de cette appel d'offre demeurent les mêmes.

Cordialement,

Lynda Coulombe
Consultante d'approvisionnement et de contrats
Services du matériel et des acquisitions d'Ottawa
Opérations financières et Gestion du Matériel
Pêches et Océans Canada
200 rue Kent, 9ième étage, Poste 9W085
Ottawa, ON K1A 0E6
Téléphone: (613) 327-9911
Courriel: Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca