



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa
Salle 9W085, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Lundi le 12 mars 2018

ADDENDA n° 5

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-170324**

Titre : **Remise à neuf des échelles et des plateformes – Tours d'alignement du détroit de Canso**

Lieux des travaux : **Mulgrave et Port Malcolm, Nouvelle Écosse**

Date de clôture : **Jeudi le 15 mars 2018 @ 14 hrs (HAE)**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée à soumissionner, cet **addenda numéro 5** est pour informer les soumissionnaires éventuels des modifications et/ou les questions et réponses à date:

QUESTIONS & RÉPONSES

1. **Question d'un soumissionnaire:**

On peut voir qu'une fois l'échelle enlevé, il y aura un vide au niveau du garde-corps. En plus, le garde-corps semble rattaché sur l'échelle qu'on enlève. Est-ce qu'on doit considérer de remplacer les 2 fer-angles servant de garde-corps (barrières) ?





Réponse 01 du MPO:

Oui, veuillez retirer les deux petits angles de garde-corps avec l'échelle et les remplacer par des angles de pleine longueur. Veuillez utiliser la même taille de garde-corps et le même matériau que celui enlevé.

Toutes autres conditions générales de cette appel d'offre demeurent les mêmes.

Cordialement,

Lynda Coulombe

Consultante d'approvisionnement et de contrats

Services du matériel et des acquisitions d'Ottawa

Opérations financières et Gestion du Matériel

Pêches et Océans Canada

200 rue Kent, 9^{ième} étage, Poste 9E255

Ottawa, ON K1A 0E6

Téléphone: (613) 327-9911

Courriel: Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca