



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des sousmissions  
Procurement & Contracting Services  
c/o Commissionaires, F Division  
6101 Dewdney Ave  
Regina, SK S4P 3K7

Fax No. - No de FAX:  
(306) 780-5232

**SOLICITATION  
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE  
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN A  
SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT NE COMPORTE PAS  
UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

<b>Title – Sujet:</b> Annual Fire and Safety Equipment Testing and Inspections - V Division Facilities		<b>Date :</b> 19 March 2018
<b>Solicitation No. – N° de l'invitation</b> M5000-18-3177/A – PW-18-00816382		<b>Amendment No. – N° de la modification</b> 003
<b>Client Reference No. - No. De Référence du Client</b> 201803177		
<b>Solicitation Closes – L'invitation prend fin</b>		
<b>At / à :</b>	2 :00 PM	CST (Central Standard Time) HNC (Heure Normale du Centre)
<b>On / le :</b>	04 April 2018	
<b>Incoterms 2010 "DDP Delivered Duty Paid"</b> See herein — Voir aux présentes	<b>GST – TPS</b> See herein — Voir aux présentes	<b>Duty – Droits</b> See herein — Voir aux présentes
<b>Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services</b> See herein — Voir aux présentes		
<b>Instructions</b> See herein — Voir aux présentes		
<b>Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à</b> Teresa Hengen, Procurement Officer		
<b>Telephone No. – No. de téléphone</b> 639-625-3449	<b>Facsimile No. – No. de télécopieur</b> 306-780-5232	
<b>Delivery Required – Livraison exigée</b> N/A	<b>Delivery Offered – Livraison proposée</b> N/A	
<b>Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:</b>		
<b>Telephone No. – No. de téléphone</b>	<b>Facsimile No. – No. de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	



This amendment is raised to address the following:

Q2. If a hydrostatic is required as per Annex D, should we just replace the extinguisher? Due to the logistical challenges, that would make sense to me.

R2. Yes, replace fire extinguisher.

Q3. Is it possible to acquire the battery sizes for the emergency lights in these buildings? Or even the make/model of the emergency lights?

Part of the scope requires the vendor to replace battery packs for the emergency lights if they're faulty. Not an easy task without not knowing the battery size, there are many different sizes

R3. Batteries for emergency lights can be sent in after the inspection. From last inspection, there are very few new/replacement batteries required and some units may not be working due to other reasons. Inspection person must identify any units that do not work for reasons other than replacement of batteries, e.g. damaged or missing light-heads. These will be replaced at a later date by an electrician.

Batteries for FAS (past due dates or have failed) are to be shipped in ahead of inspection or carried-in with technician. Refer to list Fire Alarm Panel list.