



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
1300 - 635 8 Ave SW
Calgary, AB T2P3M3
Bid Fax: 1-866-246-6893

AMENDMENT / MODIFICATION

002

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
Suite 1300
635 - 8 Ave SW
Calgary, AB T2P3M3

Title-Sujet Réfection de route – Asphaltage de la Transcanadienne, KM 0-13, parc national Banff		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-18-0009/A		Date: 20 mars 2018
GETS Reference No. – No de reference de SEAG PW-18-00817868		Amendment No. - N° de la modif. 2
Solicitation Closes:		
at – à 02:00 PM	on – le 28 mars 2018	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/>	Destination: <input checked="" type="checkbox"/>	Other-Autre: <input type="checkbox"/>
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Rebecca Chen		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-8509		Fax No. – No de FAX: 1-866-246-6893
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein – Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de telephone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Modification 02

La présente modification a pour but de distribuer les questions et réponses

Q1 L'entrepreneur peut-il extraire des granulats des deux carrières susmentionnées (la carrière du km 69 et la carrière Cascade) et les y concasser selon les spécifications d'AT prescrites dans le cadre du projet?
R1 Il n'est pas possible de produire des granulats dans les carrières situées dans les parcs nationaux. Voir le paragraphe 1.4.4 de la section 01 11 00.

Q2 Peut-on établir une usine de bitume dans ces carrières? Dans le cas contraire, pourquoi avoir inclus ces références (5. Plan de la carrière du km 69 – nov. 2017 et 6. Plan de la carrière Cascade – janv. 2018) et pourquoi l'entrepreneur peut-il disposer de ces carrières?

R2 Il est interdit d'utiliser des usines de bitume dans les parcs nationaux dans le cadre de ce projet. Voir le paragraphe 1.4.5 de la section 01 11 00. Des granulats pour réparation par vaporisation fournis par le maître de l'ouvrage seront disponibles à la carrière du km 69. Voir le paragraphe 1.10.2 de la section 01 11 00.

Q3 Le plan de la carrière Cascade montre des « LIMITES DE L'ENTREPRENEUR EN REVÊTEMENT BITUMINEUX 2018 ». À quoi sert cette aire?

R3 Il se peut qu'une aire d'entreposage temporaire soit permise dans la carrière Cascade; cette aire serait confinée aux limites indiquées dans le document de référence 6 : Plan de la carrière Cascade – janv. 2018. L'utilisation de cette aire dans la carrière Cascade est assujettie à l'examen et à l'approbation du représentant du Ministère.

Q4 Pourriez-vous clarifier le point 16(iii) Murets de drainage de 810 mm (CDB-E), pour ce qui est de l'ouvrage de drainage montré au dessin C302? Le plan montre deux (2) types d'ouvrage de drainage, mais aucune quantité pour chacun. Je présume que, puisque 104 murets CDB-E sont prescrits, il y aura autant d'ouvrages de drainage.

a. Combien doit-on prévoir de canaux de drainage en tuyaux en tôle d'acier ondulée et combien de canaux de drainage en enrochement?

R4a. Le nombre de tuyaux de descente en tôle d'acier ondulée prévu pour l'appel d'offres est de zéro (0). Voir l'article 4 des prix unitaires pour la quantité estimative d'enrochement prévu dans le cadre de l'appel d'offres pour des canaux de trop-plein.

b. À quel numéro d'article doit-on inclure le prix de ces travaux?

R4b. À l'article 4 des prix unitaires.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.