

NOTES GÉNÉRALES - CONSTRUCTION
GENERAL NOTES - CONSTRUCTION

- FOURNIR ET INSTALLER 44 NOUVEAUX LAMPADAIRES DOUBLES COMPLETS AVEC LUMINAIRES. VOIR DÉTAILS ET DEVIS.
PROVIDE AND INSTALL 44 NEW DOUBLE LIGHTING POLES COMPLETE WITH LIGHT FIXTURES. SEE DETAILS AND SPECIFICATIONS.
- TOUS LES LUMINAIRES DOIVENT AVOIR UN ANGLE D'AJUSTEMENT D'ENVIRON 10 DEGRÉS PAR RAPPORT À L'HORIZONTALE. AJUSTEMENT EXACT À FAIRE EN PÉRIODE DE NOIRCEUR EN PRÉSENCE DE L'INGÉNIEUR.
ALL LIGHTING FIXTURES MUST HAVE AN ADJUSTMENT ANGLE OF APPROXIMATELY 10 DEGREE COMPARED TO HORIZONTAL. EXACT ADJUSTMENT TO DO AT NIGHT IN PRESENCE OF THE ENGINEER.

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION
SPECIFIC NOTES - CONSTRUCTION

- MASSIF À RÉINSTALLER À LA BONNE HAUTEUR ET DE NIVEAU.
CONCRETE BASE TO REINSTALL TO THE GOOD HEIGHT AND AT LEVEL.
- NOUVEAU CÂBLAGE TECK 4#6 SOUTERRAIN. VOIR DÉTAIL DE TRANCHEE. (TYPIQUE ENTRE CHAQUE MASSIF)
NEW UNDERGROUND TECK CABLE 4#6. SEE TRENCH DETAIL. (TYPICAL BETWEEN EACH BASE)
- NOUVEAU COFFRET DE CONTRÔLE NEMA 1 COMPLET AVEC 3 CONTACTEURS 10A EN AC3 min. 347V-3P.
NEW CONTROL HOUSING NEMA 1 COMPLETE WITH 3 CONTACTORS 10A IN AC3 min. 347V-3P.
- NOUVEAUX CONDUCTEURS 4#6 RWU-90 + 1#8 VERT RWU-90 À INSTALLER SOUS CONDUIT EXISTANT.
NEW CONDUCTOR 4#6 RWU-90 + 1#8 GREEN RWU-90 TO INSTALL IN EXISTING CONDUIT.
- NOUVEAUX CONDUCTEURS 8#6 RWU-90 + 1#8 VERT RWU-90 À INSTALLER SOUS CONDUIT EXISTANT.
NEW CONDUCTOR 8#6 RWU-90 + 1#8 GREEN RWU-90 TO INSTALL IN EXISTING CONDUIT.
- NOUVEAU CÂBLAGE TECK 4#6 SOUTERRAIN. VOIR DÉTAIL DE TRANCHEE. POUR UTILISATION FUTURE. LIBRE DANS LES POTEAUX E25 ET E28. SANS ÉPISURES.
NEW UNDERGROUND TECK CABLE 4#6. SEE TRENCH DETAIL. FOR FUTURE USE. FREE IN THE POLES. WITHOUT SPLICES.
- UN COIN DE MASSIF À RÉPARER. VOIR DÉTAIL.
ONE CONCRETE BASE CORNER TO REPAIR. SEE DETAIL.

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

0	POUR APPEL D'OFFRES FOR TENDER	7-12-04
Revisions revisions		date

<div>A B C</div>	A no. du détail detail no. B no. de la feuille--où détail sheet no. -- where detail required C no. de la feuille--où détaillé sheet no. -- where detailed
Projet Project	

REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
PÉRIMÉTRIQUE
ÉTABLISSEMENT DE DONNACONA
REPLACEMENT OF PERIMETER
LIGHTING
DONNACONA ESTABLISHMENT

Dessin
Drawing
ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY
VUE EN PLAN -
CONSTRUCTION
PLAN VIEW-
CONSTRUCTION

Conçu par
Designed by
A.CANTINH-LEMEUX
Date
Dessiné par
Drawn by
T.PAQUET
Date
Approuvé par
Approved by
D.MORIN/P.LABRIE
Date

Soumission
Gestionnaire de projet SOC
MARTIN TANGUAY
CSC-Project Manager

No de projet
Project number
550-2-321-3915
550-2-301-3506

Nom du fichier
File name
34309TT-B-E002_D.DWG
No de plan ou dessin
File name
E002

CONSTRUCTION - VUE EN PLAN
CONSTRUCTION - PLAN VIEW
Echelle/Scale: 1:50