



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet INSTALLATION OF ALARM SYSTEM	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21120-183634/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 21120-18-2743634	Date 2018-03-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-445-74412	
File No. - N° de dossier hn445.21120-183634	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-04-05	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ladouceur, Joanne M.	Buyer Id - Id de l'acheteur hn445
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-0340 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification 005 vise à répondre à une demande de fournisseur. Voici la question et la réponse :

=====

Question : La modification 002 a apporté la précision suivante mais n'a pas répondu à la question, veuillez clarifier la réponse fournie?
Question : Existe-t-il un système existant? Si oui, pouvons-nous obtenir de la documentation sur le système existant et les spécifications du fabricant?
Réponse : Les nouveaux systèmes sont indépendants de tous les systèmes existants.
Réponse : Vous ne pouvez pas vous connecter à des systèmes d'alarme existants.

=====

Question : La modification 002 a apporté les éclaircissements suivants, mais n'a pas répondu à la question de savoir s'il existe un conduit et à quels endroits. Veuillez identifier quels sites nécessitent de nouveaux conduits et quels sites ont des conduits existants?
Question : Existe-t-il une obligation d'installer de nouvelles conduites ou de réutiliser les conduites existantes, le cas échéant?
Réponse : Les fils exposés doivent être protégés conformément à l'énoncé des travaux. La réutilisation est autorisée.
Réponse : Les conduits ne sont pas disponibles entre les bureaux ARS et les salles d'équipement.

=====

Question : Veuillez expliquer comment le SCC et TPSGC prévoient arriver à «l'agrégat le plus bas par région» lorsque les entreprises peuvent soumissionner une ou deux régions par rapport à une entreprise qui répond aux cinq régions? Les critères obligatoires énoncés à l'annexe 1 de la DP s'appliquent-ils à l'échelle régionale, nationale ou les deux? les promoteurs doivent-ils être pondérés en utilisant ces matrices?
Question : Pouvons-nous soumettre 1 prix pour les 5 régions? ou notre prix devrait-il être ventilé par région?
Réponse : Les prix doivent être ventilés par région comme indiqué dans l'annexe B-1 à B-5.
Réponse : Une tarification distincte est requis pour chaque région dans le soumission. Les critères techniques obligatoires s'appliquent à chaque ensemble de soumission, mais l'évaluation financière sera effectuée région par région.

=====

Question : Veuillez fournir une disposition des armoires et des meubles de chaque pièce à fixer afin que les promoteurs puissent déterminer la couverture de 90% de l'espace libre au sol. Vous pouvez également spécifier combien de capteurs de mouvement doivent être inclus par site?
Réponse : La disposition des meubles ne sera pas fournie, le SCC non plus n'établira pas la disposition.

=====

Question : Veuillez préciser quels sites ont un système d'annonce d'alarme d'installation existant, les versions actuelles du logiciel, et y a-t-il des ports disponibles pour interfacier les systèmes d'alarme?
La modification 003 apporte la précision suivante.
Réponse : Les systèmes d'alarme d'installations sont de Senstar avec un mélange de systèmes Sentient et S-100.
Réponse : Les versions du logiciel ne seront pas fournies. Les ports d'entrée sont disponibles sur tous les sites.

=====

Question : Veuillez confirmer les emplacements de chacun des annonceurs d'état d'alarme identifiés à la section 3.6 de chaque EDT de projet.
La modification 003 apporte la précision suivante.

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-183634/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-183634

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
HN445.21120-183634

Buyer ID - Id de l'acheteur
HN445
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Question : 3.4 Capteurs d'alarme

Chaque pièce de la partition doit inclure une ou plusieurs zones de couverture, des dispositifs de détection de mouvement à double technologie (infrarouge passif et micro-ondes). Il n'y avait pas de détecteurs de mouvement sur les dessins. S'il vous plaît confirmer si ceux-ci sont requis.

Réponse : 4 INSTALLATION

4.1 Installation

.8 Le ou les détecteurs de mouvement dans chaque pièce doivent couvrir au moins 90 % de l'aire de plancher libre. L'aire de plancher libre est l'aire de plancher non couverte par des classeurs et des meubles, à l'exclusion faite des chaises.

L'emplacement et la quantité de capteurs de mouvement requis sont à la discrétion de l'installateur pour répondre aux exigences fonctionnelles ci-dessus.

Réponse : Les annonciateurs d'état d'alarme sont utilisés uniquement pour les emplacements à sécurité minimale et les centres correctionnels communautaires. Ils sont identifiés sur les cartes de la DP.

=====

Toutes les modalités demeurent inchangées.