



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria street
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria street
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
Salleducourier
30 rue Victoria
Gatineau (Quebec) J8X 0B3

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Salleducourier
30 rue Victoria
Gatineau (Quebec) J8X 0B3

Title: RÉfection de quatre structures, parc national Terra-Nova		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P201-18-0008/A	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 001	Date: April 3, 2018 Date : 3 avril 2018
GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-18-00820494		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
At: 02:00 PM	On: April 6, 2018	Time Zone: Eastern Daylight Time (EDT)
À : 14h00	Le : 6 avril 2018	Fuseau horaire : Heure avancée de l'est (HAE)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Nicole Levesque-Welch		
Telephone No.: / N° de téléphone : 819-420-9868	Fax No.: / N° de télécopieur :	Email Address: / Courriel : nicole.levesque-welch@pc.gc.ca
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



MODIFICATION 001

Cette modification vise à répondre aux questions soumises en réponse à la demande de soumission 5P201-18-0008/A :

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1 : Dans la **section 03 30 07 Réparation du béton**, les joints en bouchon bitumineux sont référencés dans la partie Matériaux et la partie Exécution. Nous ne trouvons pas d'autres références dans le devis, les dessins ou dans la formule de soumission indiquant l'emplacement où les joints en bouchon bitumineux seront posés. Pouvez-vous nous indiquer si les joints en bouchon bitumineux doivent être remplacés?

R1 : Toute référence aux joints en bouchon bitumineux de la section 03 30 07 peut être supprimée du devis. Le projet ne nécessite pas de joints en bouchon bitumineux.

Q2 : Au dessin S11 — vue détaillée n° 7, le matériel indiqué pour le tablier en bois de l'écoduc est « planches de mélèze (de qualité de charpente n° 1) ». Dans la section 06 05 73 dans la partie Bois d'œuvre du devis, le bois de mélèze n'est pas mentionné. Deux autres matériaux sont mentionnés : bois d'œuvre de résineux (pruche de l'Est, pruche de l'Ouest, douglas vert) et bois d'œuvre de feuillu (bouleau, érable à sucre, chêne rouge ou blanc). Pouvez-vous nous indiquer le matériel que nous devons utiliser pour cette partie?

R2 : Pour la section 06 05 73 Bois d'œuvre, remplacer le point 2.1.1 par :

2.1.1 Softwood Timber: Graded and stamped to National Lumber Grading Authority (NLGA) No. 1 Structural, Larch species only will be used unless noted otherwise.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés