

ADDENDA

Date : 3 avril 2018	Addenda no : ME-1
Architecte COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX 835, avenue Wilfrid-Laurier Québec (Québec) G1R 2L3 a/s de M. Sébastien Cantin Courriel : sebastien.cantin@ccbn-nbc.gc.ca	Projet : Réaménagement du 2 ^e étage Commission des champs de bataille nationaux Dossier : 18-3912

1.0 Généralités

L'entrepreneur devra tenir compte de cet addenda dans la préparation de sa soumission et mentionner dans cette dernière qu'il en a pris connaissance.

Cet addenda comprend 1 page et 2 extraits.

2.0 Ventilation

- .1 Sur la feuille de plan M-2/5, la liste des équipements est modifiée. Voir extrait M-1/1.
- .2 Le condenseur C-1 est remplacé par le modèle Mitsubishi PUMY-P36NRMU1.
- .3 Les ventilo-convecteurs VC-1, VC-2 et VC-3 sont remplacés par le modèle Mitsubishi PEYF-08NMAUE3, complet avec thermostat PAR-33MAA-J.

3.0 Électricité

- .1 Des modifications sont apportées au panneau P208H. Voir extrait E-1/1.

Émis par : Roberto Devost, ing.

Date :



LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- ① CONDENSEUR C-1 DE MARQUE MITSUBISHI MODÈLE PUMY-P36NRMU1 C/A ADAPTEUR REQUIS POUR LE RACCORDEMENT DE TROIS ÉVAPORATEURS DE 9000 BTU, ENSEMBLE BASSE TEMPÉRATURE (-40°F), CAPACITÉ DE 30 000 BTU. L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION EST RESPONSABLE DE LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES LIGNES DE RÉFRIGÉRANT ET DE LA FILIERE DE CONTRÔLE. VOIR RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.
- ② VENTILO-CONVECTEUR VC-1, VC-2 ET VC-3 DE MARQUE MITSUBISHI MODÈLE PEYF-08NMAUE3 C/A THERMOSTAT PAR-33MAA-J, CAPACITÉ DE 9000 BTU C/A POMPE DE CONDENSAT, SECTION DE FILTRE MERV8.
- ③ LAVABO MURAL DE MARQUE CATALANO MODÈLE NEW LIGHT 80X48 #180LI4800 ET ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE DE MARQUE AMERICAN STANDARD MODÈLE SELECTRONIC # 2506195 FINI CHROME C/A TRANSFORMATEUR DE COURANT, SIPHON ROND DE MARQUE AQUABRASS #2424-PC, ROBINET D'ARRÊT D'ÉQUERRE CHROMÉ.



660, av. Royale, Québec, Québec, G1E 1Y7
Tél.: (418) 666-0009 Téléc.: (418) 666-0572

www.genecor.com

projet: COMMISSION DES CHAMPS
DE BATAILLE NATIONAUX

N/D: 18-3912

ADDENDA #ME-1

date: 18/04/03

référence feuille de plan M-2/5

extrait: M-1/1

PANNEAU EXISTANT MODIFIÉ (SIEMENS #NLAB442A)

PANNEAU: P208h		120/208V. 3Ø,4F				225A			
CCT	DESCRIPTION	WATTS	DISJ		DISJ		WATTS	DESCRIPTION	CCT
			AMP	P	P	AMP			
1	EXISTANT		15	○	○	15		PRISES 208@210 (ANCIEN CT #2)	2A
					○	15		PRISES 208@210 (ANCIEN CT #4)	2B
3	EXISTANT		15	○	○	15		PRISES 208@210 (ANCIEN CT #6)	4A
					○	15		PRISES 211@213 (ANCIEN CT #8)	4B
5	EXISTANT		15	○	○	15		PRISES 211@213 (ANCIEN CT #10)	6A
					○	15		PRISES 211@213 (ANCIEN CT #12)	6B
7A	EXISTANT		15	○	○	15		PRISE PHOTOCOPIEUR 221	8A
7B	EXISTANT		15	○	○	15		PRISE PHOTOCOPIEUR 209	8B
9	EXISTANT		15	○	○	15	800	TV, MIROIRS, LAVABOS, ECL.	10A
					○	15		LIBRE	10B
11	EXISTANT		15	○	○	15		LIBRE	12A
					○	15		LIBRE	12B
13	EXISTANT		15	○	○	15		PRISES 207 (ANCIEN CT #14)	14A
					○	15		PRISES 207 (ANCIEN CT #16)	14B
15	EXISTANT		15	○	○	15		PRISES CORRIDOR (ANCIEN CT #18)	16A
					○	15		PRISES CORRIDOR (ANCIEN CT #20)	16B
17A	EXISTANT		15	○	○	40	4160	CONDENSEUR C-1	18A
17B	EXISTANT		15	○	○	15	624	VC-1,VC-2,VC-3	18B
19A	EXISTANT		15	○	○	15		VC-1,VC-2,VC-3	20A
19B	EXISTANT		15	○	○	40		CONDENSEUR C-1	20B
21	EXISTANT		30	○	○	30		EXISTANT	22
23	EXISTANT		30	○	○	30		EXISTANT	24
25	EXISTANT		30	○	○	30		EXISTANT	26
27	EXISTANT		30	○	○	20		EXISTANT	28
29	EXISTANT		15	○	○	20		EXISTANT	30
31	EXISTANT		2P	○	○	20		EXISTANT	32
33A	EXISTANT		15	○	○	20		EXISTANT	34
33B	EXISTANT		20	○	○	20		EXISTANT	34
35A	EXISTANT		15	○	○	15		EXISTANT	36
35B	EXISTANT		15	○	○	15		EXISTANT	36
37A	PRISES 213		15	○	○	2P		EXISTANT	38
37B	PRISES 213		15	○	○	2P		EXISTANT	38
39A	PRISES 213		15	○	○	15		EXISTANT	40
39B	PRISES 213		15	○	○	15		EXISTANT	40
41A	PRISES 213		15	○	○	2P		EXISTANT	42
41B	PRISES 213		15	○	○	2P		EXISTANT	42
TOTAL WATTS:		####					5584	: TOTAL WATTS	
CHARGE TOTALE:				5584	WATTS		0000 AMPS		

● CIRCUITS EXISTANTS RELOCALISÉS.

■ CIRCUITS EXISTANTS RÉUTILISÉS SUITE AUX MODIFICATIONS DES PRISES ENLEVÉES.



660, av. Royale, Québec, Québec, G1E 1Y7
 Tél.: (418) 666-0009 Téléc.: (418) 666-0572

www.genecor.com

projet: COMMISSION DES CHAMPS
 DE BATAILLE NATIONAUX

N/D: 18-3912

ADDENDA #ME-1

date: 18/04/03

référence feuille de plan E-4/4

extrait: E-1/1