

COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX

Appel d'offre – Réaménagement du Musée des plaines d'Abraham

Le 11 avril 2018

ADDENDA NO. CCBN-1

1. Nous avons reçu les questions suivantes. Prenez note que les questions et les réponses font partie intégrales de l'addenda.

- a) Serait-il possible de nous indiquer où se trouve l'information concernant la hauteur dalle à dalle svp ?

Réponse : Hauteur Dalle / Dalle 3 655 mm

- b) Est-ce qu'on enlève les quarts de ronds partout et est-ce qu'on les repose étant donné que c'est du tapis?

Réponse : Oui, les quarts de rond sont à enlever partout dans la zone des travaux et à réinstaller après la pose du tapis, sauf aux endroits indiqués avec plinthe de tapis.

- c) Tel que discuté, nous aimerions avoir un formulaire de soumission complet et détaillé pour le projet mentionné en objet.

Réponse : vous trouverez le formulaire de soumission complet et détaillé avec cet addenda.

- d) Nous devons également fournir à notre compagnie de cautionnement un bordereau pour la garantie de soumission de 10%, svp nous transmettre ce bordereau ou un lien pour se le procurer. Pour le cautionnement de soumission, on prend le formulaire de la compagnie d'assurances?

Réponse : votre compagnie d'assurance devrait connaître ce formulaire, si ce n'est pas le cas, voici le nom de ce formulaire : PWGSC-TPSGC 504 (2017-11) et vous pouvez aussi aller au lien internet suivant. <http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/504-fra.html>.

- e) Est-ce que le cautionnement de soumission est au nom du Receveur Général du Canada et pour combien de jours.

Réponse : votre compagnie d'assurance devrait connaître ce formulaire, si ce n'est pas le cas, voici le nom de ce formulaire : PWGSC-TPSGC 504 (2017-11) et vous pouvez aussi aller au lien internet suivant. <http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/504-fra.html>.

- f) Je suis à faire le tour des documents et si je comprends bien, ce qui sert de formule de soumission c'est l'annexe 1 avec quelques prix à ventiler. Sur cette annexe il n'y a même pas de nom de projet, aucun endroit pour signer, pas de date, avez-vous besoin d'un témoin pour la signature etc
Habituellement nous avons un autre document pour soumissionner sur ces projets ? Qu'est-ce qu'on prend comme formulaire de soumission ?

Réponse : Vous trouverez joint avec cet addenda un nouveau bordereau de ventilation des coûts de soumission daté du 12 avril 2018.

- g) Les travaux de contrôles seront faits au niveau 2 du MPA, et non au niveau 1 comme est décrit dans l'invitation, n'est-ce pas?

Réponse : Oui c'est bien cela.

- h) Le thermostat Ref. PAR-33MMA-J de Mitsubishi énoncé dans l'addenda ME-1 de Genecor Expert-Conseils seront fournis par ventilation, mais raccordé par contrôle?

Réponse : Fournie par la ventilation et la filerie de contrôle aussi.

- i) SVP clarifier les séquences de contrôle DDC pour les bureaux #218, #219 et #220.

Réponse : Cela est semblable à celle existante.

- j) SVP clarifier si le condenseur C-1 et les ventilo-convecteurs VC-1, VC-2 et V-3 seront intégrés au système DDC.

Réponse : Non.

- k) SVP clarifier si vous avez besoin d'une assistance au balancement.

Réponse : Voir avec l'entrepreneur en ventilation si nécessaires.

- l) Les travaux de contrôle sont tous fait de jour.?

Réponse : Oui

m) Combien de stores devront être enlever et nettoyer?

Réponse : Tous les stores dans le local (la zone des travaux) tel que précisé dans l'addenda A-1.

n) Quels sont les modèles des bases pour le verre à côté des portes?

Réponse : Précisé dans l'addenda A-1 émis le 5 avril.

o) Quelle est la compagnie de gicleurs travaillant avec la Commission des champs de batailles nationaux?

Réponse : Tyco, feu et sécurité intégrés.

p) Est-ce qu'il y a un formulaire d'absence de collusion?

Réponse : Non.

q) Est-ce que je dois soumettre l'attestation de Revenu Québec pour combler la demande de fournir les documents pour la CNESST? Sinon, quel document on doit fournir?

Réponse : ce n'est pas obligatoire de nous fournir les documents pour la CNESST, point 7.2 du document : Instructions aux soumissionnaires. Par contre, il est obligatoire de nous fournir les documents pour certifier vos licences RBQ.

r) Qui est le propriétaire du bâtiment? Nous devons fournir cette information à notre assureur afin qu'il nous transmette le document demandé rapidement.

Réponse : votre compagnie d'assurance devrait connaître ce formulaire, si ce n'est pas le cas, voici le nom de ce formulaire : PWGSC-TPSGC 504 (2017-11) et vous pouvez aussi aller au lien internet suivant. <http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/504-fra.html>.

2. TRÈS IMPORTANT : Une copie de votre addenda et des 2 documents joints (devront être inclus dans votre soumission comme preuve que vous avez pris connaissance de cet addenda. Sinon votre soumission sera rejeté étant donné qu'elle ne sera pas conforme.

Philippe Lafrenière
Commission des champs de bataille nationaux
Adjoint à l'approvisionnement, à la gestion des ressources matérielles
et des TI

390, avenue de Bernières
Québec (Québec) G1R 2L7
Téléphone: (418) 648-4599
Télécopieur: (418) 649-6345
Courriel: philippe.lafreniere@ccbn-nbc.gc.ca
Site Internet: www.ccbn-nbc.gc.ca