



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier/11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Parliamentary Precinct Division/Acquisitions de la Cité
parlementaire
222 Queen Street / 222, rue Queen
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet 111 Wellington-Casiers et bancs	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP751-173057/D	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EP751-173057	Date 2018-05-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PPS-017-26811	
File No. - N° de dossier 017pps.EP751-173057	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-05-28	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lemay, Jessica	Buyer Id - Id de l'acheteur 017pps
Telephone No. - N° de téléphone (613) 990-4232 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See Annex A - Voir l'annexe A.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP751-173057/D
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EP751-173057

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
017pps. EP751-173057

Buyer ID - Id de l'acheteur
017pps
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Questions et Réponses, série 3 :

- Q1. Est-ce que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) acceptera un stratifié thermofusionné au lieu du stratifié haute pression, si le stratifié thermofusionné est mis à l'essai et respecte les normes établies pour le stratifié haute pression?
- R1. Le produit proposé par le soumissionnaire doit satisfaire aux critères de rendement n^{os} 1 à 10 énoncés à l'annexe A, partie 2, en plus de satisfaire aux autres critères techniques obligatoires. Si ces critères sont satisfaits, SPAC acceptera le produit. Le critère technique obligatoire a été modifié pour refléter ce changement.
-

La modification 001 vise à apporter un changement aux critères techniques obligatoires.

1. À Pièce jointe 1 à la partie 4 – Critères technique obligatoires, **SUPPRIMER** au complet et **REEMPLACER** par ce qui suit :

EXIGENCES OBLIGATOIRES

À la date de clôture de l'appel d'offres, les soumissions DOIVENT satisfaire aux exigences obligatoires prescrites aux présentes. Les spécifications ou les documents descriptifs détaillés devraient être présentés avec la soumission, mais ils pourraient être présentés à une date ultérieure. S'ils ne sont pas détaillés ou soumis comme demandé, l'autorité contractante en informera le soumissionnaire et précisera à ce dernier le délai dont il dispose pour satisfaire à cette exigence, faute de quoi la soumission sera jugée non recevable.

Toute proposition qui ne répond pas aux spécifications obligatoires sera jugée non recevable.

Chaque exigence doit être traitée séparément.

Toute dérogation DOIT être approuvée par écrit par l'autorité contractante **AVANT** la date de clôture des soumissions.

On répondra aux questions par une modification à l'appel d'offres qui sera affichée sur le site Achats et ventes.

Spécifications et exigences techniques obligatoires		Conformité Oui ou non	Commentaires du fournisseur	Renvoi dans la soumission technique du fournisseur (n° de page)	Réservé à SPAC à des fins d'évaluation technique	
					Satisfait/Non satisfait	Commentaires
1	Casier phénolique pleine hauteur selon les spécifications obligatoires suivantes :					
1a	Dimensions doivent être 254 mm de large x 610 mm de profond x 1 829 mm de haut					
1b	Le matériau doit satisfaire aux critères de rendement énoncés à l'annexe A, partie 2, Critères de rendement n ^{os} 1 à 10.					
1c	Portes, panneaux supérieurs inclinés, panneaux d'extrémité et plaques de pied : au moins 13 mm d'épaisseur finie					
1d	Dessus inclinés de casier, fonds et tablettes : au moins 10 mm d'épaisseur finie					
1e	Côtés et arrière : au moins 8 mm d'épaisseur finie					

1f	Porte du casier pleine largeur, sans cadre					
1g	Résistant aux rayures, aux impacts et à l'eau					
1h	Tablette intérieure et 3 crochets à manteau					
2	<u>Banc de vestiaire de 68 po de long</u> selon les spécifications obligatoires suivantes :					
2a	<u>Au moins</u> 1 727 mm de large x 254 mm de profond x 419 mm de haut <u>Au plus</u> 1 727 mm de large x 254 mm de profond x 520 mm de haut					
2b	Pied en acier inoxydable de nuance 304 <u>Au moins</u> 3 mm (calibre 11)					
2c	Fixé au plancher					
2d	Dessus de banc en matériau phénomolique <u>Au moins</u> 19 mm					
3	<u>Banc de vestiaire de 43 po de long</u> selon les spécifications obligatoires suivantes :					
3a	<u>Au moins</u> 1 092 mm de large x 254 mm de profond x 419 mm de haut <u>Au plus</u> 1 092 mm de large x 305 mm de profond x 520 mm de haut					
3b	Pied en acier inoxydable de nuance 304 <u>Au moins</u> 3 mm (calibre 11)					
3c	Fixé au plancher					
3d	Dessus de banc en matériau phénomolique <u>Au moins</u> 19 mm					

4	Exigences du projet								
	Le soumissionnaire a lu l'annexe A – Énoncé des travaux et confirme qu'il se conformera aux exigences qui y sont décrites.								