



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa  
200, rue Kent  
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Mercredi le 22 mai 2018

## **ADDENDA n° 2**

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-180048**

Titre : **Construction d'une rampe de lancement au Port de Cap-Des-Caissie.**

Lieux des travaux : **Cap-Des-Caissie, Comté de Kent, Nouveau-Brunswick**

Date de clôture : **Jeudi le 31 mai 2018 @ 14 hrs (HAE)**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée à soumissionner, cet **addenda numéro 2** est pour informer les soumissionnaires éventuels des modifications et/ou les questions et réponses à date:

### **QUESTIONS & RÉPONSES**

1. **Question d'un soumissionnaire:**

J'ai remarqué qu'il y avait un rideau de limon requis pour ce travail, mais je me demandais quel type de tissu (tissé ou non tissé) et quelle épaisseur est nécessaire.

**Réponse 01 du MPO:**

Le tissu filtrant sera un tissu de 4mm non-tissé.

**Toutes autres conditions générales de cette appel d'offre demeurent les mêmes.**

Cordialement,

**Lynda Coulombe**

**Consultante d'approvisionnement et de contrats  
Services du matériel et des acquisitions d'Ottawa**

**Opérations financières et Gestion du Matériel**

**Pêches et Océans Canada**

**200 rue Kent, 9ième étage, Poste 9E 255**

**Ottawa, ON K1A 0E6**

**Téléphone: (613) 327-9911**

**Courriel: [Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca)**