



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa
Salle 9^E249, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

addenda n° 1

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-180045**
Écologisation des opérations gouvernementales – Immeuble des Services d'aviation
généraux de St. John's

Madame, Monsieur,

À la suite de la demande de proposition, le présent addendum (# 1) est d'informer les soumissionnaires éventuels d'informations supplémentaires comme suit:

Cet ajout fait partie des documents contractuels datés du 9 avril 2018, et il modifie le dossier d'appel d'offres ainsi que l'ajout précédent, tel qu'il est indiqué ci-dessous.

NUMÉRO: **AJOUT-01**
RÉFÉRENCE: **INGÉNIERIE STRUCTURALE**
REMARQUE:

1. Consulter la section 23 34 00 du devis (VENTILATEURS DE CVC), paragraphe 3.1, point 2.

L'entrepreneur doit fournir les dessins d'ingénierie structurale pour le montage des ventilateurs basse vitesse à volume élevé. Présenter les dessins estampillés et signés par un ingénieur professionnel agréé ou autorisé à exercer dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.

Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.

Cordialement,

Beverly Shawana
Agente principale des contrats
Opérations de gestion des finances et du matériel

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom de l'entreprise _____

Signature _____