



Royal Canadian Mounted Police Gendarmerie royale du Canada

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A: Bid Receiving/Réception
des sousmissions**

RCMP-GRC

Bid Receiving/Réception des sousmissions
Attention: Jordan McKenna
Mail Stop/Arrêt postal 15
73 Leikin Drive,
Ottawa, ON K1A 0R2

AMENDMENT - INVITATION TO TENDER

MODIFICATION - APPEL D'OFFRES

Tender to: Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

Soumission aux: Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur
Facsimile No. - No de télécopieur:
Telephone No. - no de telephone:**

Title-Sujet: Construction d'une usine de traitement de l'eau - Norway House	
Solicitation No. - No. de l'invitation 201900293	Date 13 juin, 2018
Client Reference No. - No. De Référence du Client 201900293	Amend No.- No. du modif. 004
GETS Reference No. - No. de Référence de SEAG 201900293	
Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 16 :00 HAE on - le 15, juin, 2018	
F.O.B. - F.A.B. Destination	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: jordan.mckenna@rcmp-grc.gc.ca	
Telephone No. - No de telephone 613.843.5518	Fax No. - N° de FAX:
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:	
Delivery Required - Livraison exigée:	Delivery Offered - Livraison proposée
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur	



La modification n° 4 de la demande de soumissions 201900293 vise à **apporter des modifications au document d'appel d'offres**

LES CHANGEMENTS SUIVANTS AUX DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ENTRENT EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT.

- 1) Voir l'addenda 4 ci-joint.
- 2) Voir les réponses aux questions soumises comme suit.

Partie 1 – Questions

Question 1

J'aimerais simplement savoir de quelle couleur sont les tôles de toit Tradition-150. Il n'y a qu'une couleur standard, soit gris pierre. Les autres ne sont pas des couleurs standard. Merci de bien vouloir me transmettre cette information. J'aimerais bien connaître également la couleur des panneaux HardiePanel HZ10.

Réponse 1

Les couleurs extérieures sont les suivantes :

1. Couleur du bardage HardiPlank - James Hardie Bleu de soirée JH 70-30
2. Couleur de la boiserie HardiPlank - James Hardie Bleu de soirée JH 70-30
3. Soffite - Blanc blanc QC 16076
4. Bordure du toit - James Hardie Pierre des champs JH40-10
5. Toit - Vicwest Gris pierre 16071
6. Gouttière - Vicwest Gris pierre 16071
7. Menuiseries de portes - Noir
8. Carreaux de portes - Dulux Hale Village 2077 22/129 A1827

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

Part 1 ADDENDUM NO. 4

1.1 General

- .1 This Addendum is issued prior to tender closing and shall become an integral part of the Tender, Specifications, Drawings and Contract Documents for this project.
- .2 In the event of conflicts between the various Contract Documents, the order of precedence shall be as stipulated in the General Conditions of the Contract, except that this Addendum shall take overall precedence.

Part 2 Equals

- 2.1 See attached equal approval.**

END OF SECTION



**Associated
Engineering**

GLOBAL PERSPECTIVE.
LOCAL FOCUS.

REQUEST FOR EQUALS

Associated Engineering
203 - Five Donald Street
Winnipeg, MB R3L 2T4
Tel: 204.942.6391 Fax: 204.942.6399

CLIENT:	RCMP		
PROJECT:	Water Treatment Plant New Construction / Pump House Renovation Norway House, Manitoba		
PROJECT NO:			
FILE NO:			
RFE NO:	001		
DATE:	June 11, 2018		
REQUESTED BY:	-		
SECTION / CLAUSE	SPECIFIED MANUFACTURER / PRODUCT	PROPOSED MANUFACTURER / PRODUCT	ACCEPTED / NOT ACCEPTED
26 91 92	Swan, Hach, E&H	Rosemount FCL	Accepted
26 91 92	E&H, Krohne, ABB	Rosemount 8750W Magnetic Flow Meter	Accepted

Comments:

The plans and specifications define the performance of the work and the performance of the proposed substitutes must be equal to the original design. Proof of equivalency rests with the bidder. Any costs involved in the modifications to the design to accommodate the proposed substitute are to be included in the base bid.

Per:
ASSOCIATED ENGINEERING (SASK.) LTD.

Ken Anderson, P.Eng.