



## PAS À L'ÉCHELLE



OBSERVATIONS :

1. SE REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE POUR LE TYPE DE PLAFOND ET/OU DE SYSTÈME DE SUSPENSION AFIN DE PRÉVOIR LES SUPPORTS ET BÂTIS DE MONTAGE REQUIS. S'ASSURER QUE LA GROSSEUR DU DIFFUSEUR EST ASSORTIE AUX DIMENSIONS DES CARREAUX DE PLAFOND.
2. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LE REVÊTEMENT DE FINITION DOIT ÊTRE DE FABRICATION STANDARD, DE COULEUR BLANCHE. SE REPORTER À L'ARCHITECTURE.
3. CB MAXIMAL DE 30. CHUTE DE PRESSION MAXIMALE DE 0,1 po (25 Pa).
4. PRÉVOIR LES TRANSITIONS REQUISES, POUR DES CONDUITS RONDS À DES CONDUITS RECTANGULAIRES ET/OU DES DÉRIVATIONS AU COLLET
5. REGISTRES D'ÉQUILIBRAGE PRÉVUS DANS LES DÉRIVATIONS DES CONDUITS.

[illegible]