


1
E-401

PLAN DE L'ALARME INCENDIE
ÉCHELLE 1:50

ALARME INCENDIE

SYMBOLE	DESCRIPTION
	DÉTECTEUR THERMIQUE (COMBINÉ, AVEC ÉLÉMENT À TEMPÉRATURE FIXE ET POUR ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE DE 57 °C) - CR 135

- NOTES GÉNÉRALES :**
- L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT FOURNIR DES DÉTECTEURS THERMIQUES (CR135) DANS L'AIRE, SELON LES INDICATIONS, ET LES RACCORDER À LA BOUCLE DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE EXISTANTE DE LA MÊME FAÇON QUE LES PIÈCES COMPOSANTES DU DÉTECTEUR EXISTANT SONT RACCORDÉES.
 - CONSERVER UN DÉGAGEMENT D'AU MOINS 450 MM ENTRE LE DÉTECTEUR THERMIQUE ET LE CONDUIT D'AIR.
 - L'ENTREPRENEUR DOIT REMETTRE UN RAPPORT DE VÉRIFICATION MIS À JOUR.



DATE	DESCRIPTION	DATE
0	APPEL DE CONSTRUCTION	05/18/2018

TITRE DE LA FEUILLE :
PLAN DE L'ÉCLAIRAGE

ÉCHELLE :	SELON LES INDICATIONS
DATE :	2017-07-10
DESSINÉ :	JT
VÉRIFIÉ :	SR
PROJET :	74019668
NUMÉRO DE LA FEUILLE :	